ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 сентября 2025 г. № 142-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Богдановский и села Березник Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания», на 2025 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Богдановский и села Березник Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания, на 2025 – 2028 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 29 сентября 2025 г. № 142-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Богдановский и села Березник Устьянского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания, на 2025 – 2028 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал			
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Котельная № 1, расположенная по адресу: Молодежная ул. дом № 18А, село Березник, Устьянский муниципальный округ	пеллеты	177,79	177,79	177,79	177,79
Котельная, расположенная по адресу: Лесная ул., дом № 12А, поселок Богдановский, Устьянский муниципальный округ	пеллеты	172,73	172,73	172,73	174,02