



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 сентября 2025 г. № 137-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Приморского муниципального округа Архангельской области, городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Архангельск», на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пн, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, расположенных на территории Приморского муниципального округа Архангельской области, городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Архангельск», на 2026 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 29 сентября 2025 г. № 137-пн

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии,
расположенных на территории Приморского муниципального округа
Архангельской области, городского округа «Город Архангельск»,
эксплуатируемых обществом с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Архангельск», на 2026 год

Расположение котельных	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	в том числе	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Котельная, расположенная по адресу: дом № 62а, деревня Рикасиха, Приморский муниципальный округ	дизельное топливо	210,6	11,2	199,4
Котельная, расположенная по адресу: Большесельская ул., дом № 85, поселок Уемский, Приморский муниципальный округ	дизельное топливо	170,4	5,9	164,5
Котельная, расположенная по адресу: Заводская ул., дом № 11А, поселок Уемский, Приморский муниципальный округ	дизельное топливо	160,8	11,3	149,5
Котельная, расположенная по адресу: Силикатчиков ул., дом № 20, стр. 1, городской округ «Город Архангельск»	дизельное топливо	207,9	11,4	196,5