



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 5 ноября 2025 г. № 175-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы», на 2025 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы», на 2025 – 2028 годы.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2026 года следующие постановления министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области:


от 10 марта 2025 г. № 20-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Шалакуша Няндомского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью “Вектор”, на 2025 – 2028 годы»;

от 22 апреля 2021 г. № 43-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории сельского поселения

«Шалакушское» Няндомского муниципального района Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Шлит», на 2022 – 2026 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 5 ноября 2025 г. № 175-пн

НОРМАТИВЫ

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
 расположенным на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым
 обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы», на 2025 – 2028 годы**

Место расположения тепловых сетей	Нормативы технологических потерь теплоносителя, куб. м				Нормативы технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Комсомольская ул., дом № 6 «а», поселок Шалакуша, Няндомский муниципальный округ	1 713,38	1 713,38	1 713,38	1 713,38	1 631,41	1 631,41	1 631,41	1 631,41
Тепловые сети от котельной № 1, расположенной по адресу: Водная ул., дом № 30а, поселок Шалакуша, Няндомский муниципальный округ	291,63	291,63	291,63	291,63	396,68	396,68	396,68	396,68
Тепловые сети от котельной № 2, расположенной по адресу: Матросова ул., дом № 10б, поселок Шалакуша, Няндомский муниципальный округ	72,44	72,44	72,44	72,44	233,99	233,99	233,99	233,99
Тепловые сети от котельной № 1, расположенной по адресу: Советская ул., дом № 5а, поселок Лепша-Новый, Няндомский муниципальный округ	31,20	31,20	31,20	31,20	104,30	104,30	104,30	104,30