



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2026 г. № 134-пн

г. Архангельск


**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками
тепловой энергии, расположенными на территории городского округа
«Город Архангельск», эксплуатируемыми ООО «ТЭПАК»,
на 2027 – 2029 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», эксплуатируемыми ООО «ТЭПАК», на 2027 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением министерства
 топливно-энергетического комплекса
 и жилищно-коммунального хозяйства
 Архангельской области
 от 28 сентября 2026 г. № 134-пн

Н О Р М А Т И В Ы
 удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов
 тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными
 на территории городского округа «Город Архангельск»,
 эксплуатируемыми ООО «ТЭПАК», на 2027 – 2029 годы

Расположение источников тепловой энергии (котельных)	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал		
		2027 г.	2028 г.	2029 г.
Котельная, расположенная по адресу: Дрейера ул., д. 13, корп. 2, г. Архангельск	дрова	304,20	304,20	304,20
Котельная, расположенная по адресу: Северный пр., д. 24, стр. 1, г. Архангельск	дрова	303,40	303,40	303,40
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 2, корп. 4, стр.1, г. Архангельск	дрова	329,97	329,97	329,97
Котельная, расположенная по адресу: Адмирала Макарова ул., д. 33, стр. 1, г. Архангельск	уголь	234,27	234,27	234,27
Котельная, расположенная по адресу: Пирсовая ул., д. 71, корп. 1, г. Архангельск	уголь	269,55	269,55	269,55
	дрова	304,65-	304,65	304,65