ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2026 г. № 169-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенным на территории городского округа «Город Архангельск», Приморского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Архбиоэнерго», на 2027– 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», Приморского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Архбиоэнерго», на 2027 – 2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 ноября 2026 г. № 169-пн

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории городского округа «Город Архангельск», Приморского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми обществом с ограниченной ответственностью «Архбиоэнерго», на 2027 – 2031 годы

Расположение источников тепловой энергии (котельных)	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Котельная, расположенная по адресу: Геологов ул., д. 40, к.1, дер. Лахта, Приморский муниципальный округ	древесные гранулы	167,85	167,85	167,85	167,85	167,85
Котельная, расположенная по адресу: Центральная ул., д. 5, пос. Лайский Док, Приморский муниципальный округ	древесные гранулы	168,10	168,10	168,10	168,10	168,10
Котельная, расположенная по адресу: Первомайская ул., д. 3, к. А, пос. Боброво, Приморский муниципальный округ	древесные гранулы	163,93	163,93	163,93	163,93	163,93
Котельная, расположенная по адресу: стр. 1, пос. Луговой,	древесные гранулы	181,56	181,56	181,56	181,56	181,56

Приморский муниципальный округ						
Котельная, расположенная по адресу: Емецкая ул., д. 8, к. 1, стр. 1, г. Архангельск	древесные гранулы	168,66	168,66	168,66	168,66	168,66