ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2026 г. № 171-пн

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 августа 2025 г. № 128-пн

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской от 28 августа 2025 г. № 128-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Шенкурска, деревни Никифоровская, поселка Красная горка, села Шеговары Шенкурского муниципального округа Архангельской области и поселка Рочегда Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Уютный город”, на 2026 – 2030 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 ноября 2026 г. № 171-пн

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 августа 2025 г. № 128-пн «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Шенкурска, деревни Никифоровская, поселка Красная горка, села Шеговары Шенкурского муниципального округа Архангельской области и поселка Рочегда Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уютный город", на 2026 – 2030 годы»

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Шенкурска, деревни Никифоровская, поселка Красная горка, села Шеговары Шенкурского муниципального округа Архангельской области и поселка Рочегда Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», утвержденные постановлением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 28 августа 2025 г. № 128-пн, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 28 августа 2025 г. № 128-пн
(в редакции постановления министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 ноября 2026 г. № 171-пн)

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории города Шенкурска, деревни Никифоровская, поселка Красная горка, села Шеговары Шенкурского муниципального округа Архангельской области и поселка Рочегда Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уютный город», на 2026 – 2030 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы:									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Тепловые сети от котельной «ПУ-44», расположенной по адресу: Кудрявцева ул., дом № 21 «г», город Шенкурск, Шенкурский муниципальный округ	1 492,18	1 492,18	1 492,18	1 492,18	1 492,18	1 646,09	1 646,09	1 646,09	1 646,09	1 646,09

Расположение тепловых сетей	Нормативы:									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Ленина ул., дом № 18 «а», деревня Никифоровская, Шенкурский муниципальный округ	30,52	30,52	30,52	30,52	30,52	54,48	54,48	54,48	54,48	54,48
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Садовая ул., дом № 1, поселок Красная Горка, Шенкурский муниципальный округ	43,07	43,07	43,07	43,07	43,07	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Центральная ул., дом № 68 «а», село Шеговары, Шенкурский муниципальный округ	103,44	103,44	103,44	103,44	103,44	189,03	189,03	189,03	189,03	189,03
Тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: Комсомольская ул., дом № 67 «в», поселок Рочегда, Виноградовский муниципальный округ	1 720,98	1 636,34	1 636,34	1 636,34	1 636,34	1 746,19	1 646,28	1 646,28	1 646,28	1 646,28

».