ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2026 г. № 163-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Малошуйка Онежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Онежская управляющая компания», на 2026 – 2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Малошуйка Онежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Онежская управляющая компания», на 2026 – 2029 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 9 ноября 2026 г. № 163-пн

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Малошуйка Онежского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым муниципальным унитарным предприятием «Онежская управляющая компания», на 2026 – 2029 год

Расположение тепловых сетей	Нормативы							
	потерь теплоносителя, куб. м				технологических потерь тепловой энергии, Гкал			
	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Тепловые сети, расположенные на территории раб. пос. Малошуйка Онежского муниципального округа, эксплуатируемые МУП «Онежская УК», в том числе:	17,76	17,76	17,76	17,76	77,88	77,88	77,88	77,88
тепловые сети от котельной «Стройдвор», расположенной по адресу: Привокзальная ул., д. 1, раб. пос. Малошуйка	10,94	10,94	10,94	10,94	58,00	58,00	58,00	58,00
тепловые сети от котельной «Ростелеком», расположенной по адресу: ул. Мира, д. 28, раб. пос. Малошуйка	6,82	6,82	6,82	6,82	19,88	19,88	19,88	19,88