ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2026 г. № 179-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие», на 2027 – 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие», на 2027 – 2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Д.Н. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 ноября 2026 г. № 179-пн

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории поселка Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие», на 2027 – 2031 годы

Расположение тепловых сетей	Нормативы									
	Потери и затраты теплоносителя (воды), м3					Потери тепловой энергии, Гкал				
	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Тепловые сети, расположенной на территории поселка Березник Виноградовского муниципального округа, в том числе	2 358,39	2 358,39	2 358,3	2 358,39	2 358,39	4 861,37	4 861,37	4 861,37	4 861,37	4 861,37
Тепловые сети от котельной «Центральная», расположенной в д. 20А, ул. Х. Мурата, пос. Березник, Виноградовский муниципальный округ, являющиеся муниципальным имуществом	307,53	307,53	307,53	307,53	307,53	910,81	910,81	910,81	910,81	910,81

Тепловые сети от котельной «Школьная», расположенной в д. 119 Б, ул. П. Виноградова, пос. Березник, Виноградовский муниципальный округ, являющиеся муниципальным имуществом	435,36	435,36	435,36	435,36	435,36	965,24	965,24	965,24	965,24	965,24
Тепловые сети от котельной «Галактика», расположенной в д. 9, ул. Молодежная, пос. Березник, Виноградовский муниципальный округ, являющиеся муниципальным имуществом	294,62	294,62	294,62	294,52	294,52	704,09	704,09	704,09	704,09	704,09
Тепловые сети от котельной «Совхозная», расположенной в д. 13, ул. Дзержинского, пос. Березник, Виноградовский муниципальный округ, являющиеся муниципальным имуществом	1278,30	1278,30	1278,30	1278,30	1278,30	2 124,08	2 124,08	2 124,08	2 124,08	2 124,08
Тепловые сети от котельной «Центральная», расположенной в д. 20А, ул. Х. Мурата, пос. Березник, Виноградовский муниципальный округ, не являющиеся муниципальным имуществом	15,71	15,71	15,71	15,71	15,71	48,75	48,75	48,75	48,75	48,75

Тепловые сети от котельной «Школьная», расположенной в д. 119 Б, ул. П. Виноградова, пос. Березник, Виноградовский муниципальный округ, не являющиеся муниципальным имуществом	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	97,86	97,86	97,86	97,86	97,86
Тепловые сети от котельной «Совхозная», расположенной в д. 13, ул. Дзержинского, пос. Березник, Виноградовский муниципальный округ, не являющиеся муниципальным имуществом	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54