ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2026 г. № 182-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном на территории деревни Городищенская Красноборского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Санаторий имени М.Н. Фаворской», на 2027 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 9 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном на территории деревни Городищенская Красноборского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Санаторий имени М.Н. Фаворской», на 2027 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 16 ноября 2026 г. № 182-пн

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источнике тепловой энергии, расположенном на территории деревни Городищенская Красноборского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Санаторий имени М.Н. Фаворской», на 2027 год

Расположение котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тонн	В том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тонн	нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Котельная, расположенная по адресу: д. 26а, дер. Городищенская, Красноборский муниципальный округ	дизельное	24,8	3,7	21,1