ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2026 г. № 201-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Коноша Коношского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым Исакогорской дистанцией гражданских сооружений – структурным подразделением Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурным подразделением Северной железной дороги – филиалом ОАО «РЖД», на 2027 – 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 7 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Коноша Коношского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым Исакогорской дистанцией гражданских сооружений – структурным подразделением Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурным подразделением Северной железной дороги – филиалом ОАО «РЖД», на 2027 – 2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Поташев**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 23 ноября 2026 г. № 201-пн

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным на территории рабочего поселка Коноша Коношского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемым Исакогорской дистанцией гражданских сооружений – структурным подразделением Северной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений – структурным подразделением Северной железной дороги – филиалом ОАО «РЖД», на 2027 – 2031 годы

Расположение тепловых сетей, наименование организации	Нормативы									
	технологических потерь теплоносителя, куб. м					технологических потерь тепловой энергии, Гкал				
	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Тепловые сети от котельной № 16 «Парк Б» на станции Коноша, расположенной по адресу: Печерская ул. дом № 9, стр. 1, рабочий поселок Коноша, Коношский муниципальный округ	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	548,35	548,35	548,35	548,35	548,35