ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2026 г. № 203-пн

г. Архангельск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Хозьмино Вельского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Хозьминское», на 2027 – 2031 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 8 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 г. № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Хозьмино Вельского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Хозьминское», на 2027 – 2031 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр **Д.Н. Потапов**

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением министерства
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 23 ноября 2026 г. № 203-пн

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, расположенными на территории поселка Хозьмино Вельского муниципального округа Архангельской области, эксплуатируемыми муниципальным унитарным предприятием «Хозьминское», на 2027 –2031 годы

Расположение котельных	Вид топлива	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную с коллекторов тепловую энергию источниками тепловой энергии, кг у.т./Гкал				
		2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Котельная, расположенная в доме № 11, Цветочная ул., поселок Хозьмино, Вельский муниципальный округ	дрова	187,3	188,0	188,4	188,4	189,0