



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 июля 2019

№ 208

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов создания запасов топлива на котельных филиала ОАО «РЖД» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для филиала ОАО «РЖД» на 2020 год, согласно приложению № 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельными филиала ОАО «РЖД» на 2020 год, согласно приложению № 2.

3. Утвердить нормативы создания запасов топлива на котельных фили-

*

001107

ала ОАО «РЖД» на 2020 год, согласно приложению № 3.

4. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

в десятидневный срок со дня принятия распоряжения разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://minstroy.astrobl.ru>.

И. о. министра строительства
и жилищно – коммунального
хозяйства Астраханской области



С.Н. Трушкин

Приложение №1
к распоряжению
министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
от 29.07.2019 №208

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям для филиала ОАО «РЖД» на 2020 год

Наименование котельной	Норматив		
	Потери и затраты теплоносителей, м ³	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт
Котельная № 2 ст. Астрахань - 1	77,275	0,066	41,05
Котельная № 3 ст. Астрахань - 1	304,94	0,013	20,33
Котельная № 1 ст. Астрахань - 2	140,682	0,073	41,83
Котельная ППС ст. Аксарайск - 2	72,1	0,032	-
Котельная ТЧ -2– Верхний Баскунчак	42,422	0,005	46,78

Приложение № 2
к распоряжению
министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
от 29.07.2019 №208

Нормативы
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии котельных
филиала ОАО «РЖД» на 2020 год

Наименование котельной	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал
Котельная № 2 ст. Астрахань - 1	153,46
Котельная № 3 ст. Астрахань - 1	153,46
Котельная № 1 ст. Астрахань - 2	213,13
Котельная ППС ст. Аксарайск - 2	164,13
Котельная ТЧ -2– Верхний Баскунчак	158,2

Приложение № 3
к распоряжению
министерства строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
от 29.07.2019 №208

Нормативы создания
запасов топлива на котельных филиала ОАО «РЖД» на 2020 год

тыс. т

Наименование котельной	Вид топлива	Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)	в том числе:	
			Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ)	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)
Котельная № 1 ст. Астрахань - 2	уголь	0,181	0,07	0,181
Котельная ТЧ - 2– Верхний Баскунчак	мазут	0,11	0,11	0,11