



КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ
И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Облпромторг и ТЭК)

ПРИКАЗ

05.08.2024

№ 20-н

Волгоград

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на период с 2025 по 2027 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", руководствуясь п. 2.8, п. 3.3 Положения о комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 23 марта 2020 г. № 162-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на период с 2025 по 2027 годы, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета



А.В.Цалко

Приложение



УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 05.08.2024 № 20-н

Нормативы

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на период с 2025 по 2027 годы

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Наименование и адрес котельной | Вид топлива | Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), тыс. тонн | В том числе: | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. тонн | нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. тонн |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Волгоград" | Котельная БМК-80, г.Волгоград, ул.Электроресовская, д.45б | дизельное топливо | 0,136 | 0,136 | 0 |