

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

**29.08.2018**

**№ 143-р**

г. Вологда

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива  
и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии  
для АО «Вологдаоблэнерго»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для АО «Вологдаоблэнерго» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:

от 20 декабря 2016 года № 673-р «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для ООО ММП «Межрайонные электротеплосети»;

от 15 марта 2018 года № 54-р «Об утверждении норматива удельного расхода топлива и норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии для МУП «Харовск».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 29 августа 2018 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение  
к приказу Департамента  
ТЭК и ТР области  
от 29.08.2018 № 143-р

**Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	АО «Вологдаоблэнерго» (Вытегорский район, г. Вытегра, СП Анненское, СП Андомское, СП Анхимовское)	с 29.08.2018 по 31.12.2018	278,37	5163
2.	АО «Вологдаоблэнерго» (г. Устюжна)	с 29.08.2018 по 31.12.2018	230,51	5057
3.	АО «Вологдаоблэнерго» (г. Харовск, СП Ильинское, Михайловское, Кубенское, Разинское, Слободское, Кумзерское, Шапшинское, ст. Семигородняя Харовского района)	с 29.08.2018 по 31.12.2018	267,65	10691