

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

11.10.2018

№ 214-р

г. Вологда

**Об утверждении норматива удельного расхода топлива
и норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии
для МУП ЖКХ СПС «Сямженское ЖКХ»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для МУП ЖКХ СПС «Сямженское ЖКХ» потребителям сельского поселения Сямженское Сямженского района согласно приложению к настоящему приказу.


2. Признать утратившими силу:

приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 26 января 2018 года № 17-р «Об утверждении норматива удельного расхода топлива и норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии для ООО «Сямженский Водопровод»;

пункт 1 приложения к приказу Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 6 февраля 2018 года № 30-р «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для МУП ЖКХ СПС «Сямженское ЖКХ».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 11 октября 2018 года.

И.о. начальника Департамента



М.Б. Кривохижин

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 11.10.2018 № 214-р

Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	МУП ЖКХ СПС «Сямженское ЖКХ» сельское поселение Сямженское Сямженского района (котельная Квартальная)	с 11.10.2018 по 31.12.2018	186,52	1300