

**ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

20.12.2018

№ 816-р

г. Вологда

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива
и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
для организаций Вологодской области**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям для организаций Вологодской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 1 декабря 2015 года № 687 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии для ООО «Торговый Дом «Эффект»;

приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 19 ноября 2018 года № 357-р «Об утверждении норматива удельного расхода топлива и норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии для ООО «Луч» Устюженского района».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 20.12.2018 № 816-р

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии на отпущенную тепловую энергию и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
				теплоноситель – вода
1.	ООО «Луч» (сельское поселение Межженское)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	278,26	193
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	278,26	193
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	278,26	193
2.	ООО «Торговый Дом Эффект» (для потребителей котельной БУЗ ВО «Кич-Городецкая ЦРБ» имени В.И. Коржавина)	с 01.01.2019 по 31.12.2019	192,56	300
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	192,56	300
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	192,56	300
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	192,56	300
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	192,56	300
3.	Волховстроевский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»	с 01.01.2019 по 31.12.2019	133,56	346
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	133,56	346
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	133,56	346
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	133,56	346
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	133,56	346
4.	ООО «Яковлевское» (сельское поселение Устюженское)	с 14.12.2018 по 31.12.2018	285,88	133
		с 01.01.2019 по 31.12.2019	285,88	133
		с 01.01.2020 по 31.12.2020	285,88	133
		с 01.01.2021 по 31.12.2021	285,88	133
		с 01.01.2022 по 31.12.2022	285,88	133