

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

23.11.2022

№ 401-р

г. Вологда

О внесении изменений в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 8 декабря 2021 года № 458-р

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, в связи с корректировкой долгосрочных тарифов, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 8 декабря 2021 года № 458-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП «УниверсалСервис» Чагодощенского района» следующие изменения:

1.1. В наименовании приказа и пункте 1 слова «Чагодощенского района» заменить словами «Чагодощенского муниципального округа Вологодской области».

1.2. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.3. В графе «Наименование регулируемой организации» приложения 2 к приказу:

в пункте 1 слова «(п. Борисово, д. Бараново сельского поселения Белокрестское)» заменить словами «(поселок Борисово, деревня Бараново)»;

в пункте 2 слова «(с. Покровское, д. Черенское, д. Залужье, д. Гора, д. Фишино сельского поселения Белокрестское)» заменить словами «(село Покровское, деревня Черенское, деревня Залужье, деревня Гора, деревня Фишово)»;

в пункте 3 слова «(д. Мегрино сельского поселения Белокрестское)» заменить словами «(деревня Мегрино)»;


в пункте 4 слова «(с. Белые Кресты, д. Колобово сельского поселения Белокрестское)» заменить словами «(село Белые Кресты, деревня Колобово)»;

в пункте 5 слова «(сельское поселение Первомайское)» заменить словами «(деревня Анисимово, поселок Первомайский, поселок Смердомский)».

1.4. Приложения 3-7 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 2-6 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.11.2022 № 401 -р
«Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 08.12.2021 № 458-р

**Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей
Чагодощенского муниципального округа Вологодской области**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)		
1.	МУП «УниверсалСервис» (поселок Борисово, деревня Бараново)	Потребители за исключением категории «Население»				
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября	
			2022	62,79	65,43	
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года		
			2022, 2023	69,12		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	67,95	70,27	
			2025	70,27	72,89	
			2026	72,89	75,47	
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *				
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября	
			2022	62,79	65,43	
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года		
			2022, 2023	69,12		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	67,95	70,27	
			2025	70,27	72,89	
			2026	72,89	75,47	
2.	МУП «УниверсалСервис» (село. Покровское, деревня Черенское, деревня Залужье, деревня Гора, деревня Фишово)	Потребители за исключением категории «Население»				
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября	
			2022	55,77	58,25	
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года		
			2022, 2023	64,68		
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	
			2024	60,31	62,97	
			2025	62,97	65,11	
			2026	65,11	67,91	
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *				
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября	
			2022	55,77	58,25	

				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	64,68	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2024	60,31	62,97
			2025	62,97	65,11
			2026	65,11	67,91
3.	МУП «УниверсалСервис» (деревня Мегрино)	Потребители за исключением категории «Население»			
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября
			2022	60,29	62,91
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	69,85	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2024	65,23	67,63
			2025	67,63	70,75
			2026	70,75	73,27
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября
			2022	60,29	62,91
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	69,85	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2024	65,23	67,63
			2025	67,63	70,75
			2026	70,75	73,27
4.	МУП «УниверсалСервис» (село Белые Кресты, деревня Колобово)	Потребители за исключением категории «Население»			
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября
			2022	37,65	39,29
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	43,61	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2024	40,91	42,57
			2025	42,57	44,25
			2026	44,25	45,81
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		одноставочный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября
			2022	37,65	39,29
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	43,61	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2024	40,91	42,57
			2025	42,57	44,25
			2026	44,25	45,81

5.	МУП «УниверсалСервис» (деревня Анисимово, поселок Первомайский, поселок Смердомский)	Потребители за исключением категории «Население»			
		однотарифный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября
			2022	36,97	38,31
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	41,01	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2024	39,97	41,33
			2025	41,33	42,89
			2026	42,89	44,33
		Население (тарифы указываются с учетом НДС) *			
		однотарифный, руб./куб.м		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 30 ноября
			2022	36,97	38,31
				с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года	
			2022, 2023	41,01	
				с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
			2024	39,97	41,33
			2025	41,33	42,89
			2026	42,89	44,33

* - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.11.2022 № 401-р
«Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 08.12.2021 № 458-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(поселок Борисово, деревня Бараново Чагодощенского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «УниверсалСервис»
ИНН / КПП	3522004475 / 352201001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Чагода, ул. Кооперативная, д. 11 тел./факс: 8 (81741) 2-12-31/ 8(81741) 2-14-11
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем поднятой воды	19,997	14,997	19,448	19,257	19,023
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—	—	—	—	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—	—	—	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—	—	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	19,997	14,997	19,488	19,257	19,023
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,324	0,993	1,288	1,275	1,259
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	18,673	14,004	18,160	17,982	17,763
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	2,321	2,271	2,321	2,321	2,321
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	16,352	11,733	15,839	15,661	15,442
7.2.1	бюджетным потребителям	0,621	0,341	0,503	0,453	0,408
7.2.2	населению	14,052	11,372	14,052	14,052	14,052
7.2.3	прочим потребителям	1,679	0,020	1,284	1,156	0,982

7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-
-------	---------------------	---	---	---	---	---

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем финансовых потребностей	1 197,1	968,0	1255,0	1287,1	1 317,7

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,969	1,969	1,969	1,969	1,969

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	20,620	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-

5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	20,620	—
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,628	—
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	18,992	—
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	2,519	—
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	16,473	—
7.2.1	бюджетным потребителям	0,654	—
7.2.2	населению	14,052	—
7.2.3	прочим потребителям	1,767	—
7.2.4	другим водопроводам	—	—

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект		
					тыс.руб.	%			тыс.руб.	%	
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций-или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности	—	—

2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	7,9	–
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,969	–

».

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.11.2022 № 401-р
«Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 08.12.2021 № 458-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(село Покровское, деревня Черенское, деревня Залужье, деревня Гора, деревня Фишово
Чагодощенского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «УниверсалСервис»
ИНН / КПП	3522004475 / 352201001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Чагода, ул. Кооперативная, д. 11 тел./факс: 8 (81741) 2-12-31/ 8(81741) 2-14-11
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем поднятой воды	15,710	14,100	15,436	15,301	15,167
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—	—	—	—	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—	—	—	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—	—	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	15,710	14,100	15,436	15,301	15,167
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,267	0,240	0,262	0,260	0,258
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	15,443	13,860	15,174	15,041	14,910
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,477	1,325	1,477	1,477	1,477
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	13,966	12,535	13,697	13,564	13,433
7.2.1	бюджетным потребителям	0,400	0,389	0,400	0,400	0,400

7.2.2	населению	13,545	12,120	13,276	13,143	13,012
7.2.3	прочим потребителям	0,021	0,026	0,021	0,021	0,021
7.2.4	другим водопроводам	–	–	–	–	–

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	–

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем финансовых потребностей	880,5	896,5	935,3	963,2	991,6

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	–	–	–	–	–
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–	–	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–	–	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,738	1,738	1,738	1,738	1,738

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	17,075	–
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	–	–

3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	17,075	—
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,400	—
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	16,675	—
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,538	—
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	15,137	—
7.2.1	бюджетным потребителям	0,701	—
7.2.2	населению	14,410	—
7.2.3	прочим потребителям	0,026	—
7.2.4	другим водопроводам	—	—

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы											
№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект		
тыс.руб.	%	тыс.руб.			%						
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—

2.	Показатели надежности и бесперебойности	—	—
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	—	—
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	2,3	—
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	—	—
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	2,003	—

».

Приложение 4
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.11.2022 № 401 -р
«Приложение 5
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 08.12.2021 № 458-р

Производственная программа в сфере водоснабжения (деревня Мегрино Чагодощенского муниципального округа Вологодской области)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «УниверсалСервис»
ИНН / КПП	3522004475 / 352201001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Чагода, ул. Кооперативная, д. 11 тел./факс: 8 (81741) 2-12-31/ 8(81741) 2-14-11
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем поднятой воды	8,483	7,937	8,344	8,240	8,132
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—	—	—	—	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—	—	—	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—	—	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	8,483	7,937	8,344	8,240	8,132
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,285	0,269	0,280	0,277	0,273
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	8,198	7,668	8,064	7,963	7,859
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,384	0,386	0,384	0,384	0,384
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	7,814	7,281	7,680	7,579	7,475
7.2.1	бюджетным потребителям	0,251	0,079	0,234	0,199	0,183
7.2.2	населению	6,861	6,792	6,792	6,792	6,792

7.2.3	прочим потребителям	0,702	0,410	0,654	0,588	0,500
7.2.4	другим водопроводам	—	—	—	—	—

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	—
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	—

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем финансовых потребностей	505,0	535,6	535,7	551,0	566,0

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—	—	—	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—	—	—	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	—	—	—	—	—
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	—	—	—	—	—
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	2,003	2,003	2,003	2,003	2,003

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	8,739	—
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—

4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	8,739	—
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,476	—
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	8,263	—
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	—	—
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	8,263	—
7.2.1	бюджетным потребителям	0,279	—
7.2.2	населению	7,245	—
7.2.3	прочим потребителям	0,739	—
7.2.4	другим водопроводам	—	—

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы											
№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект		
тыс.руб.	%	тыс.руб.			%						
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Показатели качества	—	—
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности	—	—

2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	–	–
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,4	–
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	–	–
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	2,003	–

».

Приложение 5
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.11.2022 № 401-р
«Приложение 6
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 08.12.2021 № 458-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(село Белые Кресты, деревня Колобово Чагодощенского муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «УниверсалСервис»
ИНН / КПП	3522004475 / 352201001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Чагода, ул. Кооперативная, д. 11 тел./факс: 8 (81741) 2-12-31/ 8(81741) 2-14-11
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем поднятой воды	14,565	12,605	14,213	14,076	13,959
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—	—	—	—	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—	—	—	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—	—	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	14,565	12,605	14,213	14,076	13,959
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	0,908	0,707	0,886	0,877	0,870
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	13,657	11,898	13,327	13,198	13,089
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	0,794	0,787	0,794	0,794	0,794
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	12,863	11,112	12,533	12,404	12,295
7.2.1	бюджетным потребителям	1,189	0,402	0,859	0,730	0,621
7.2.2	населению	11,674	10,710	11,674	11,674	11,674
7.2.3	прочим потребителям	—	—	—	—	—

7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-
-------	---------------------	---	---	---	---	---

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем финансовых потребностей	525,3	518,9	556,3	572,9	589,4

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	14,677	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-

5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	14,677	—
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1,254	—
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	13,423	—
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	—	—
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	13,423	—
7.2.1	бюджетным потребителям	1,189	—
7.2.2	населению	11,674	—
7.2.3	прочим потребителям	0,560	—
7.2.4	другим водопроводам	—	—

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект тыс.руб.	%	Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект тыс.руб.	%	
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Итого		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности	—	—

2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	—	—
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,5	—
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	—	—
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	0,722	—

».

Приложение 6
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.11.2022 № 401 -р
«Приложение 7
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 08.12.2021 № 458-р

**Производственная программа в сфере водоснабжения
(деревня Анисимово, поселок Первомайский, поселок Смердомский Чагодощенского
муниципального округа Вологодской области)**

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «УниверсалСервис»
ИНН / КПП	3522004475 / 352201001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. Чагода, ул. Кооперативная, д. 11 тел./факс: 8 (81741) 2-12-31/ 8(81741) 2-14-11
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

II. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.куб.м				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем поднятой воды	25,915	25,062	25,411	25,231	25,008
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	—	—	—	—	—
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	—	—	—	—	—
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	—	—	—	—	—
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	25,915	25,062	25,411	25,231	25,008
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	2,255	2,181	2,211	2,196	2,176
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	23,660	22,882	23,200	23,036	22,832
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	1,427	1,344	1,427	1,427	1,427
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	22,233	21,538	21,773	21,609	21,405
7.2.1	бюджетным потребителям	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
7.2.2	населению	21,010	20,298	20,550	20,386	20,182
7.2.3	прочим потребителям	0,143	0,152	0,143	0,143	0,143

7.2.4	другим водопроводам	-	-	-	-	-
-------	---------------------	---	---	---	---	---

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс.руб.				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Объем финансовых потребностей	890,5	938,3	943,2	970,0	995,6

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026год
1.	Показатели качества					
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности					
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	-	-	-	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Объем поднятой воды	29,297	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-

5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	29,297	—
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	2,549	—
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	26,748	—
7.1	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	—	—
7.2	объем реализованной воды, в том числе:	26,748	—
7.2.1	бюджетным потребителям	0,974	—
7.2.2	населению	25,604	—
7.2.3	прочим потребителям	0,170	—
7.2.4	другим водопроводам	—	—

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс.руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект		
					тыс.руб.	%			тыс.руб.	%	
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого		–	–	–	–	–	–	–	–	–

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		Плановое значение показателя на 2021 год, тыс.куб.м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс.куб.м
1.	Показатели качества		
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	—	—
2.	Показатели надежности и бесперебойности	—	—

2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	—	—
3.	Показатели энергетической эффективности		
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,7	—
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м	—	—
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м	1,580	—

».