

**Департамент топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования Вологодской области**

ПРИКАЗ

26 сентября 2023 года

№ 162

г. Вологда

Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке для МУП «Водоканал» города Череповца на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», от 28 октября 2022 года № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 г. № 958,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке для МУП «Водоканал» города Череповца на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

Утверждены
Приказом Департамента
ТЭК и ТР области
от 26.09.2023 года № 162
(приложение)

**Нормативы
потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения в городе
Череповец при транспортировке**

| № | Наименование регулируемой организации | Год | Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке, % |
|----|---------------------------------------|------|---|
| 1. | МУП «Водоканал» | 2024 | 12,20 |
| | | 2025 | 13,32 |
| | | 2026 | 14,37 |
| | | 2027 | 15,33 |
| | | 2028 | 16,24 |

**Нормативы
потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения
сельского поселения Уломское Череповецкого муниципального района
Вологодской области при транспортировке**

| № | Наименование регулируемой организации | Год | Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке, % |
|----|---------------------------------------|------|---|
| 1. | МУП «Водоканал» | 2024 | 29,28 |
| | | 2025 | 35,42 |
| | | 2026 | 41,56 |
| | | 2027 | 47,69 |
| | | 2028 | 53,83 |