

**Департамент топливно-энергетического комплекса и  
тарифного регулирования Вологодской области**

---

**ПРИКАЗ**

26 сентября 2023 года

№ 156

г. Вологда

**Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованной  
системе водоснабжения при транспортировке для МУП «Водоканал ЧМР»  
Череповецкого муниципального района Вологодской области на  
долгосрочный период регулирования  
2024-2028 годы**


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», от 28 октября 2022 года № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке для МУП «Водоканал ЧМР» в сельском поселении Климовское Череповецкого муниципального района Вологодской области на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента



Е.М. Мазанова

**Утверждены**  
**Приказом Департамента**  
**ТЭК и ТР области**  
от 26.09.2023 года № 156  
(приложение)

**Нормативы**  
**потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения в**  
**сельском поселении Климовское Череповецкого муниципального района**  
**Вологодской области при транспортировке**

№	Наименование регулируемой организации	Год	Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке, %
1.	МУП «Водоканал ЧМР»	2024	6,45
		2025	7,70
		2026	8,94
		2027	10,19
		2028	11,44