

Департамент топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования Вологодской области

ПРИКАЗ

16 апреля 2024 года

№ 43

г. Вологда


Об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке для МКП Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке», от 28 октября 2022 года № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке для МКП Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» на долгосрочный период регулирования 2024-2026 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника Департамента



М.Б. Кривохижин

Утверждены
Приказом Департамента
ТЭК и ТР области
от 16.04. 2024 года № 43
(приложение)

Нормативы
потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке

№	Наименование регулируемой организации	Год	Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке, %
1.	МКП Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» централизованная система водоснабжения в поселке Нижняя Мондома	2024	5,02
		2025	5,02
		2026	5,02
2.	МКП Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» » централизованная система водоснабжения в селе Антушево, деревне Зорино	2024	4,24
		2025	4,24
		2026	4,24
3.	МКП Белозерского муниципального округа Вологодской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» » централизованная система водоснабжения в селе Бечевинка, деревне Гридино, деревне Верещагино	2024	0,77
		2025	0,77
		2026	0,77