



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

13.10.2017

№ 237

Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива  
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой  
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2018 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденном постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2018 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента С.А. Журавлева.

Руководитель департамента

Г.В. Смирнова

УТВЕРЖДЕНО  
приказом департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики  
Воронежской области  
от 13.10.2017 № 237

### НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2018 год

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижае мый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуат ационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКДОУ «Курбатовский детский сад», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, п. Курбатово	уголь	0,033	-	0,033
2.	МКОУ «Острянская ООШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, с. Острянка	уголь	0,116	-	0,116
3.	МКОУ «Першинская СОШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, с. Першино	уголь	0,225	-	0,225
4.	МКОУ «Нороворотаевская ООШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, с. Глазово	уголь	0,050	-	0,050
5.	МКУК РДК, Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, с. Нижнедевицк, в том числе:				

5.1.	Филиал № 18 – Лесополянский Сельский Дом Культуры, п. Нижнедевицк	уголь	0,015	-	0,015
5.2.	Филиал № 8 – Нороворотаевский Сельский Дом Культуры, с. Глазово	уголь	0,040	-	0,040
5.3.	Филиал № 5 – Дмитриевский Сельский Клуб, х. Дмитриевский	уголь	0,030	-	0,030
5.4.	Филиал № 12 – Синелипяговский Сельский Дом Культуры, с. Синие Липяги	уголь	0,010	-	0,010
5.5.	Филиал № 13 – Синелипяговский Сельский Клуб, с. Синие Липяги	уголь	0,010	-	0,010
6.	МКОУ «Лесополянская СОШ», Воронежская область, Нижнедевицкий муниципальный район, п. Нижнедевицк, котельная детского сада	уголь	0,060	-	0,060
7.	МКОУ «Тресвятская СОШ имени В.М. Пескова», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, п. Воля	уголь	0,271	-	0,271
8.	МКОУ «Парусновская ООШ», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Парусное	уголь	0,050	-	0,050
9.	МКОУ «Трудовская ООШ», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, п. Трудовое	уголь	0,195	-	0,195
10.	МКОУ «Синицынская СОШ», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, п. Воля	уголь	0,128	-	0,128

11.	МКОУ «Новоусманская СОШ № 4», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Новая Усмань	уголь	0,140	-	0,140
12.	МКОУ «Хреновская ООШ», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Хреновое	уголь	0,090	-	0,090
13.	МКОУ «Новоусманская СОШ № 2», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Новая Усмань	уголь	0,140	-	0,140
14.	МКОУ «Бабяковская СОШ № 1», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Бабяково	уголь	0,250	-	0,250
15.	МКОУ «Рождественско-Хавская СОШ», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Рождественская Хава, котельная школы с. Нижняя Катуховка	уголь	0,080	-	0,080
16.	МКОУ «Рогачевская СОШ», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Рогачевка	уголь	0,369	-	0,369
17.	МКОУ «Макарьевская ООШ», Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, с. Макарье	уголь	0,100	-	0,100
18.	«Аннинское молоко» филиал АО «ВБД», Воронежская область, Аннинский муниципальный район, п.г.т. Анна	мазут	0,153	0,048	0,105