



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

21.05.2018

№ 94

Воронеж

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденном постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента С.А. Журавлева.

Временно исполняющая
обязанности руководителя
департамента

Г.В. Смирнова

Утверждены
приказом департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 21.05.2018 № 94

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год

| № п/п | Организация (организационно-правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов котельных на 2019 год кг у. т. /Гкал |
|-------|---|--|
| 1. | ГМУП «Тепловые сети», Воронежская область, Грибановский муниципальный район, пгт. Грибановский | 160,09 |
| 2. | ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ», Воронежская область, г. Борисоглебск | 165,24 |
| 3. | ООО «Груз-сервис», г. Воронеж | 156,10 |
| 4. | ООО «Теплосбыт», г. Воронеж | 161,66 |
| 5. | МУП «Теплосети» г. Поворино», Воронежская область, Поворинский муниципальный район, г. Поворино, в том числе: | |
| 5.1. | МУП «Теплосети» г. Поворино» (городские котельные) | 161,41 |
| 5.2. | МУП «Теплосети» г. Поворино» (школьные котельные) | 163,48 |
| 6. | ООО «Теплодар», г. Воронеж | 167,77 |