



Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 09 » 09 2021 г.

регистрационный номер № 855

ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

07.09.2021

№ 152

Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2022 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2022 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Е.А. Скиданова.

Первый заместитель
руководителя департамента

В.В. Мамаев

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 07.09.2021 № 152

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более, на 2022 год

№ п/п	Организация (организационно- правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатаци онный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	ПП Тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», г. Воронеж, в том числе:				
1.1.	Котельная № 1	дизельное топливо	0,04	0,04	-
1.2.	Котельная № 2	мазут	1,6	0,7	0,9
2.	Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «ГПК», Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, г. Бутурлиновка	уголь	0,320	-	0,320

3.	КОУ ВО «Землянская школа-интернат», Воронежская область, Семиlukский муниципальный район, с. Землянк	уголь	0,500	-	0,500
4.	ГБПОУ ВО «БМТК», Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, г. Бутурлиновка	уголь	0,121	-	0,121
5.	ГАПОУ ВО «Новохоперский аграрно-экономический техникум», Воронежская область, Новохоперский муниципальный район, г. Новохоперск	уголь	0,360	-	0,360
6.	ГБПОУ ВО «ХШН», Воронежская область, Бобровский муниципальный район, с. Слобода	уголь	0,034	-	0,034