




ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРИКАЗ

06.12.2021

№ 208

Воронеж

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2022 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента Е.А. Скиданова.

Руководитель департамента

М.А. Зацепин

УТВЕРЖДЕНО
 приказом департамента
 жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики
 Воронежской области
 от 06.12.2021 № 208

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
 источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
 комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с
 установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
 и более, на 2022 год

№ п/п	Организация (организационно- правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатаци онный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКОУ Перво-Эртильская СОШ, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, п. Перво-Эртиль	уголь	0,320	-	0,320
2.	МКОУ Ростошинская СОШ, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, с. Ростоши	уголь	0,290	-	0,290
3.	МКОУ Щучинская СОШ, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, с. Щучье	уголь	0,226	-	0,226
4.	Филиал МКОУ Щучинская СОШ Щучинско-Песковская школа, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, с. Щучинские Пески	уголь	0,096	-	0,096

5.	МКОУ Копанищенская ООШ, Воронежская область, Острогожский муниципальный район, п. Луки	уголь	0,060	-	0,060
----	--	-------	-------	---	-------