



Правовое управление правительства
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 11 » 10 2022 г.

Регистрационный номер № 1049

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

03 октября 2022

№ 214

г. Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2023 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента Е.А. Скиданова.

Руководитель департамента

М.А. Зацепин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 03 октября 2022 № 214

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более, на 2023 год

№ п/п	Организация (организационно- правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатаци онный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКОУ Перво-Эртильская СОШ, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, п. Перво-Эртиль	уголь	0,320	-	0,320
2.	МКОУ Ростошинская СОШ, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, с. Ростоши	уголь	0,290	-	0,290
3.	МКОУ Щучинская СОШ, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, с. Щучье	уголь	0,226	-	0,226
4.	Филиал МКОУ Щучинская СОШ Щучинско-Песковская школа, Воронежская область, Эртильский муниципальный район, с. Щучинские Пески	уголь	0,096	-	0,096