



ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
« 31 » 08 2023г.
Регистрационный номер № 959

ПРИКАЗ

24 августа 2023

№ 222

г. Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2024 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
руководителя департамента

Е.А. Скиданов

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Воронежской области
от 24 августа 2023 № 222

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более, на 2024 год

№ п/п	Организация (организационно- правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатаци онный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКОУ Новогольская ООШ, Воронежская область, Грибановский район, с. Новогольское	уголь	0,210	-	0,210
2.	МКОУ Среднекарачанская ООШ, Воронежская область, Грибановский район, с. Средний Карачан	уголь	0,081	-	0,081
3.	МКДОУ Грибановский детский сад №1, Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, в том числе:				
3.1.	Котельная № 1 (п. Первомайского отд. свх. «Грибановский»)	уголь	0,060	-	0,060

3.2.	Котельная № 2 (пгт. Грибановский)	уголь	0,030	-	0,030
4.	МКОУ Малогрибановская ООШ, Воронежская область, Грибановский район, с. Малая Грибановка	уголь	0,131	-	0,131
5.	МКОУ Кутковская ООШ, Воронежская область, Грибановский район, с. Кутки	уголь	0,036	-	0,036
6.	МКДОУ Верхнекарачанский детский сад, Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан	уголь	0,254	-	0,254
7.	МКОУ Большеалабукская СОШ, Воронежская область, Грибановский район, с. Большие Алабухи, котельная (п. свх. «Павловка»)	уголь	0,056	-	0,056
8.	МКОУ Нижнекарачанская СОШ, Воронежская область, Грибановский район, с. Нижний Карачан	уголь	0,016	-	0,016
9.	МКУК Малогрибановский сельский Дом культуры, Воронежская область, Грибановский район, с. Малая Грибановка	уголь	0,120	-	0,120
10.	МКУК Васильевского сельского поселения «ЦДИ», Воронежская область, Грибановский район, с. Васильевка	уголь	0,105	-	0,105