



Правовое управление правительства  
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 13 » 08 2024 г.

Регистрационный номер №

871

Министерство жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Воронежской области

**П Р И К А З**

26 июля 2024

188

г. Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива  
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой  
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», Положением о министерстве жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным  
постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках  
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и  
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической  
энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого  
заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  
Воронежской области Е.В. Ковешникову.

Министр

Е.В. Бажанов

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом министерства жилищно-  
коммунального хозяйства и  
энергетики Воронежской области  
от 26.07.24 № 188.

**НОРМАТИВЫ**  
**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением**  
**источников тепловой энергии, функционирующих в режиме**  
**комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с**  
**установленной мощностью производства электрической энергии 25**  
**мегаватт и более, на 2025 год**

№ п/п	Организация (организационно- правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатац ионный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКУК «Голосновский сельский дом культуры», Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Новосильское сельское поселение	уголь	0,025	-	0,025