



**Министерство жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Воронежской области**

**П Р И К А З**

24 сентября 2024

№ 235

г. Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива  
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой  
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью  
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2025.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Е.В. Ковешникову.

Министр

Е.В. Бажанов

**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 24 сентября 2024 № 235

**НОРМАТИВЫ**

**запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2025 год**

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКОУ «Вишневская ООШ», Воронежская область, Богучарский район, п. Вишневый	уголь	0,215	-	0,215
2.	МКОУ «Суходонецкая ООШ имени Героев Советского Союза И.П. Аплетова и Т.И. Брагонина», Воронежская область, Богучарский муниципальный район, Суходонецкое сельское поселение	уголь	0,060	-	0,060
3.	МКОУ «Полтавская ООШ», Воронежская область, Богучарский муниципальный район, Дьяченковское сельское поселение	уголь	0,064	-	0,064

4.	МКОУ «Терешковская ООШ имени М.И. Капустина», Воронежская область, Богучарский район, с. Терешково	уголь	0,080	-	0,080
5.	МКДОУ «Дьяченковский д/с «Звездочка»», Воронежская область, Богучарский район, с. Дьяченково	уголь	0,045	-	0,045