



**Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Воронежской области
(Министерство ЖКХ и энергетики ВО)**

П Р И К А З

31 августа 2026

№ 202

г. Воронеж

**Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Положением о министерстве жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным
постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2027.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

Г.В. Воронцов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
от 31 августа 2026 № 202

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год

№ п/п	Организация (организационно- правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатаци онный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	АМКП «Теплосеть», Воронежская область, Аннинский район, поселок городского типа Анна	уголь	0,520	-	0,520