Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«25» 11 2026.
Регистрационный номер № 1440

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области (Министерство ЖКХ и энергетики ВО)

ПРИКАЗ

30 октября 2026 № 245

г. Воронеж

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2027.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра Г.В. Воронцов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
от 30 октября 2026 № 245

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МКОУ 1-Абрамовская СОШ, Воронежская область, Таловский район, п.Абрамовка, котельная п. Еланка	уголь	0,215	-	0,215
2.	МКОУ Никольская ООШ, Воронежская область, Таловский район, с. Никольское	уголь	0,130	-	0,130
3.	МКОУ Октябрьская ООШ, Воронежская область, Таловский район, п. Вознесеновка	уголь	0,145	-	0,145
4.	МКОУ Димитровская ООШ, Воронежская область, Таловский район, п. Утиновка	уголь	0,130	-	0,130

5.	МКОУ Синявская ООШ, Воронежская область, Таловский район, с. Синявка, котельная с. Вязовка	уголь	0,120	-	0,120
6.	МКОУ Таловская СОШ, Воронежская область, Таловский район, рабочий поселок Таловая, котельная п. Нижняя Каменка	уголь	0,125	-	0,125
7.	МКОУ Высоковская СОШ, Воронежская область, Таловский район, п. Высокий, котельная п. Терехово	уголь	0,140	-	0,140