Правовое управление правительства
Воронежской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«26» 11 2026г.
Регистрационный номер № 1436

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области (Министерство ЖКХ и энергетики ВО)

ПРИКАЗ

03 ноября 2026 № 250

г. Воронеж

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, утвержденным постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2027.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра Г.В. Воронцов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
от 03 ноября 2026 № 250

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2027 год

№ п/п	Организация (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение)	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т	В том числе	
				Неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т
1	2	3	4	5	6
1.	МУП «Бутурлиновская теплосеть», Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка	дизель	0,086	0,012	0,074
		уголь	0,110	-	0,110