МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«8» июня 2021 года 28 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника
хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н
(ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту от 11 апреля 2016 года № 38.01.01.000.Т.000007.04.16, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область) согласно приложениям № 1, № 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «8» июня 2021 года №28-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса устанавливается по размерам: 40х46 м, при этом расстояния от скважины до границ 1-го пояса ЗСО составят по направлениям: северо-восток – 16,0 м (ниже по потоку подземных вод); юго-восток – 19,2 м (сбоку по потоку, правее скважины); юго-запад – 30,0 м (ниже по потоку); северо-запад – 20,8 м (сбоку по потоку, левее скважины).

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	761350,19	1339450,76
2	761323,56	1339480,44
3	761289,89	1339452,60
4	761312,81	1339420,23
1	761350,19	1339450,76

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область).

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Граница второго пояса устанавливается по границам установленного первого пояса размерам: 40х46 м, при этом расстояния от скважины до границ 1-го пояса ЗСО составят по направлениям: северо-восток – 16,0 м (ниже по потоку подземных вод); юго-восток – 19,2 м (сбоку по потоку, правее скважины); юго-запад – 30,0 м (ниже по потоку); северо-запад – 20,8 м (сбоку по потоку, левее скважины).

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	761350,19	1339450,76
2	761323,56	1339480,44
3	761289,89	1339452,60
4	761312,81	1339420,23
1	761350,19	1339450,76

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область).

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса устанавливается: вверх по потоку – 418,8 м (юго-западнее скважины); вниз по потоку – 19,5 м (северо-восточнее скважины); ширина – 54,0 м (21 м северо-западнее скважины, 33 м юго-восточнее скважины). Расчетные границы 3-го пояса увеличиваются вниз по потоку до 19,5 м и в ширину до 54,0 м с учетом границ установленного 1-го пояса ЗСО для надежной защиты территории пояса от химического загрязнения.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 1


Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	761354,76	1339461,38
2	761310,10	1339491,58
3	761064,38	1339128,68
4	761109,03	1339098,49
1	761354,76	1339461,38

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область), установленной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от «8» июня 2021 года № 28-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область)




масштаб 1:1000

Условные обозначения

	Границы первого пояса санитарной охраны водозаборной скважины №б/н
○ скв. №б/н	Водозаборная скважина №б/н
1	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны
источника хозяйственно-питьевого
водоснабжения водозаборной скважины
№ б/н (ст. Облепиха (тех. жилье),
Тайшетский район, Иркутская область),
установленной приказом министерства
природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от « 8 » июня 2021 года № 28 -мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область)




масштаб 1:1000

Условные обозначения

	Границы второго пояса санитарной охраны водозаборной скважины №б/н
○ скв. №б/н	Водозаборная скважина №б/н
1	Характерная точка границы объекта землеустройства

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны
источника хозяйственно-питьевого
водоснабжения водозаборной скважины
№ б/н (ст. Облепиха (тех. жилье),
Тайшетский район, Иркутская область),
установленной приказом министерства
природных ресурсов и экологии
Иркутской области
от « 8 » июня 2021 года № 28 -мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения водозаборной скважины № б/н (ст. Облепиха (тех. жилье), Тайшетский район, Иркутская область)



масштаб 1:4000

Условные обозначения

	Границы третьего пояса санитарной охраны водозаборной скважины №б/н
○ скв. №б/н	Водозаборная скважина №б/н
1	Характерная точка границы объекта землеустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
от « 8 » июня 2021 года № 28-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ № Б/Н (СТ. ОБЛЕПИХА (ТЕХ. ЖИЛЬЕ), ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова