МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«24» февраля 2022 года № 66-10 -мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны
источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53)
на территории причала переработки спецгрузов
(участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе
г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 2 сентября 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000916.09.21, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области
от «21» 02 2022 года №66-12мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ВОДОЗАБОР СКВАЖИНЫ №3 (53) НА ТЕРРИТОРИИ ПРИЧАЛА ПЕРЕРАБОТКИ СПЕЦГРУЗОВ (УЧАСТОК ПРИЧАЛЬНЫЙ), РАСПОЛОЖЕННОГО В УСТЬ - КУТСКОМ РАЙОНЕ Г. УСТЬ-КУТ, ПРИЧАЛ ПЕРЕРАБОТКИ СПЕЦГРУЗОВ

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважины № 3(53) устанавливается единой для водозабора, в виде эллипса на расстоянии не менее 50 м от крайних скважин.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 4

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**	
	X	**Y**
1	**2**	**3**
1	889 788,00	4 252 262,64
2	889 788,22	4 252 257,65
3	889 788,96	4 252 252,68
4	889 790,17	4 252 247,83
5	889 791,87	4 252 243,14
6	889 794,02	4 252 238,62
7	889 796,63	4 252 234,34
8	889 799,62	4 252 230,37
9	889 803,03	4 252 226,67
10	889 806,76	4 252 223,38
11	889 811,07	4 252 220,25
12	889 817,86	4 252 216,62
13	889 822,88	4 252 214,75
14	889 827,71	4 252 213,48
15	889 832,61	4 252 212,70
16	889 837,94	4 252 212,38
17	889 845,59	4 252 212,96
18	889 850,81	4 252 214,07
19	889 855,56	4 252 215,58
20	889 860,17	4 252 217,57
21	889 864,53	4 252 220,01
22	889 868,64	4 252 222,86
23	889 872,43	4 252 226,12

24	889 875,87	4 252 229,71
25	889 878,96	4 252 233,67
26	889 881,64	4 252 237,93
27	889 883,87	4 252 242,41
28	889 885,62	4 252 247,07
29	889 886,92	4 252 251,86
30	889 887,74	4 252 256,83
31	889 888,04	4 252 261,82
32	889 887,86	4 252 266,79
33	889 887,17	4 252 271,77
34	889 885,99	4 252 276,62
35	889 884,34	4 252 281,34
36	889 882,21	4 252 285,88
37	889 879,64	4 252 290,18
38	889 876,67	4 252 294,18
39	889 873,31	4 252 297,89
40	889 869,59	4 252 301,23
41	889 865,57	4 252 304,19
42	889 861,25	4 252 306,74
43	889 856,71	4 252 308,83
44	889 851,98	4 252 310,47
45	889 847,12	4 252 311,62
46	889 842,25	4 252 312,27
47	889 837,92	4 252 312,45

Карта - схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов».

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 3 (53) устанавливается:

вверх по потоку, R – 36,4 м;

вниз по потоку, r – 18 м;

полуширина зоны санитарной охраны d-25 м, ширина 2 d = 50 м, общая протяженность зоны санитарной охраны L=55 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 4

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**	
1	**2**	**3**
1	889 870,79	4 252 218,90
2	889 875,22	4 252 222,44
3	889 878,94	4 252 225,79
4	889 882,31	4 252 229,48
5	889 885,45	4 252 233,37

6	889 888,02	4 252 237,66
7	889 890,38	4 252 242,07
8	889 892,14	4 252 246,75
9	889 893,35	4 252 251,60
10	889 893,76	4 252 256,58
11	889 893,58	4 252 261,58
12	889 892,46	4 252 266,45
13	889 890,44	4 252 271,02
14	889 887,54	4 252 275,10
15	889 883,98	4 252 278,61
16	889 879,99	4 252 281,63
17	889 875,42	4 252 283,65
18	889 870,73	4 252 285,39
19	889 865,81	4 252 286,25
20	889 860,82	4 252 286,59
21	889 855,82	4 252 286,50
22	889 850,85	4 252 285,99
23	889 845,96	4 252 284,93
24	889 841,17	4 252 283,48
25	889 836,53	4 252 281,63
26	889 831,95	4 252 279,62
27	889 827,66	4 252 277,06
28	889 823,48	4 252 274,31
29	889 819,67	4 252 271,07
30	889 815,95	4 252 267,73
31	889 812,53	4 252 264,08
32	889 809,42	4 252 260,17
33	889 806,62	4 252 256,03
34	889 804,38	4 252 251,55
35	889 802,57	4 252 246,89
36	889 801,24	4 252 242,07
37	889 800,81	4 252 237,09
38	889 800,91	4 252 232,09
39	889 802,08	4 252 227,23
40	889 804,06	4 252 222,64
41	889 806,68	4 252 218,38
42	889 810,22	4 252 214,84
43	889 814,26	4 252 211,91
44	889 818,74	4 252 209,68
45	889 823,50	4 252 208,15
46	889 828,39	4 252 207,11
47	889 833,39	4 252 206,97
48	889 838,39	4 252 206,94
49	889 843,36	4 252 207,49
50	889 848,27	4 252 208,44
51	889 853,08	4 252 209,80
52	889 857,76	4 252 211,55
53	889 862,33	4 252 213,59
54	889 866,65	4 252 216,10

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки

спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 2-4 и № 3-4 устанавливается:

вверх по потоку, r – 446 м;

вниз по потоку, r – 23 м;

полуширина зоны санитарной охраны, d =65,5 м;

ширина зоны санитарной охраны 2 d = 131 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 4

Обозначение характерных точек границ	**Координаты, м**	
	X	**Y**
1	**2**	**3**
1	890 114,53	4 251 914,38
2	890 116,24	4 251 923,22
3	890 117,41	4 251 932,14
4	890 118,33	4 251 941,09
5	890 118,84	4 251 950,08
6	890 119,16	4 251 959,07
7	890 118,99	4 251 968,07
8	890 118,93	4 251 977,07
9	890 118,44	4 251 986,06
10	890 117,43	4 251 995,00
11	890 116,41	4 252 003,94
12	890 115,07	4 252 012,84
13	890 113,14	4 252 021,63
14	890 110,86	4 252 030,34
15	890 108,10	4 252 038,90
16	890 105,24	4 252 047,44
17	890 102,27	4 252 055,94
18	890 098,98	4 252 064,31
19	890 095,46	4 252 072,59
20	890 091,92	4 252 080,87
21	890 088,40	4 252 089,15
22	890 084,70	4 252 097,36
23	890 080,88	4 252 105,51
24	890 076,79	4 252 113,52
25	890 072,38	4 252 121,37
26	890 067,99	4 252 129,23
27	890 063,23	4 252 136,87
28	890 058,44	4 252 144,48
29	890 053,68	4 252 152,12
30	890 048,74	4 252 159,64
31	890 043,61	4 252 167,04
32	890 038,52	4 252 174,46

33	890 033,06	4 252 181,61
34	890 027,46	4 252 188,66
35	890 021,55	4 252 195,45
36	890 015,55	4 252 202,16
37	890 009,39	4 252 208,72
38	890 003,19	4 252 215,24
39	889 996,68	4 252 221,46
40	889 990,26	4 252 227,76
41	889 983,66	4 252 233,89
42	889 977,07	4 252 240,01
43	889 970,15	4 252 245,77
44	889 959,68	4 252 253,98
45	889 952,38	4 252 259,23
46	889 944,89	4 252 264,23
47	889 937,22	4 252 268,94
48	889 929,40	4 252 273,39
49	889 921,39	4 252 277,49
50	889 913,18	4 252 281,18
51	889 904,79	4 252 284,43
52	889 896,21	4 252 287,15
53	889 887,52	4 252 289,49
54	889 878,66	4 252 291,07
55	889 869,70	4 252 291,88
56	889 860,70	4 252 291,91
57	889 851,74	4 252 290,98
58	889 842,96	4 252 289,03
59	889 834,44	4 252 286,11
60	889 826,42	4 252 282,03
61	889 818,96	4 252 277,00
62	889 812,20	4 252 271,06
63	889 806,22	4 252 264,33
64	889 801,00	4 252 257,00
65	889 796,61	4 252 249,14
66	889 792,92	4 252 240,94
67	889 789,91	4 252 232,45
68	889 787,57	4 252 223,76
69	889 785,66	4 252 214,97
70	889 784,29	4 252 206,07
71	889 783,32	4 252 197,13
72	889 782,93	4 252 188,13
73	889 782,96	4 252 179,13
74	889 783,04	4 252 170,14
75	889 783,81	4 252 161,17
76	889 784,75	4 252 152,22
77	889 785,99	4 252 143,30
78	889 787,54	4 252 134,44
79	889 789,25	4 252 125,60
80	889 791,25	4 252 116,83
81	889 793,50	4 252 108,11
82	889 795,92	4 252 099,44
83	889 798,60	4 252 090,85
84	889 801,45	4 252 082,32
85	889 804,40	4 252 073,81
86	889 807,73	4 252 065,45
87	889 812,65	4 252 052,83

88	889 816,35	4 252 044,62
89	889 820,12	4 252 036,45
90	889 824,06	4 252 028,35
91	889 828,13	4 252 020,33
92	889 832,21	4 252 012,31
93	889 836,55	4 252 004,42
94	889 840,98	4 251 996,59
95	889 845,57	4 251 988,85
96	889 850,39	4 251 981,25
97	889 855,38	4 251 973,75
98	889 860,49	4 251 966,35
99	889 865,82	4 251 959,09
100	889 871,39	4 251 952,02
101	889 877,16	4 251 945,12
102	889 883,08	4 251 938,34

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов.


Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

Приложение 1
зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов»
от «21» 02 2022 года № 6610-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважины № 3(53), скважины № 3(53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов».

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- Границы объекта

- Границы земельных участков по сведениям ЕГРН

3(53) - Скважина №3 (53)

Подпись _____ Дата « 25 » октября 20 21 г.


Место для оттиска печати (при наличии) кадастрового инженера, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 2
зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов»
от «21» 02 2022 года № 66-10-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважины № 3(53), на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов».

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- Границы объекта

_____ - Границы земельных участков по сведениям ЕГРН

3(53) • - Скважина №3 (53)


Подпись _____ Дата « 25 » октября 20 21 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 3
зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов»
от «21» февраля 2022 года №66-10-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Водозабор скважины №3 (53) на территории причала переработки спецгрузов (участок Причальный), расположенного в Усть - Кутском районе г. Усть-Кут, причал переработки спецгрузов»

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:3 000

Используемые условные знаки и обозначения:
- Границы объекта
- Границы земельных участков по сведениям ЕГРН
3(53) - Скважина №3 (53)

Подпись _____ Дата «25» октября 20 21 г

Место для оттиска печати (при наличии), составившего описание местоположения границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных
ресурсов и экологии Иркутской области
от «21» февраля 2022 года №66-10-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НПС- ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ «ВОДОЗАБОР СКВАЖИНЫ №3 (53) НА ТЕРРИТОРИИ ПРИЧАЛА ПЕРЕРАБОТКИ СПЕЦГРУЗОВ (УЧАСТОК ПРИЧАЛЬНЫЙ), РАСПОЛОЖЕННОГО В УСТЬ - КУТСКОМ РАЙОНЕ Г. УСТЬ-КУТ, ПРИЧАЛ ПЕРЕРАБОТКИ СПЕЦГРУЗОВ»

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу

В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области С.М. Трофимова