



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2025 г. № 206-п
Калининград

**Об утверждении порядка организации дублирования сигналов
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны
в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
на территории Калининградской области**

В соответствии с абзацем семнадцатым статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпунктом 10 пункта 2 статьи 1-1 Закона Калининградской области от 02 июня 2009 года № 349 «О пожарной безопасности» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Калининградской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Калининградской области

А.С. Беспрозванных

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Калининградской области
от 30 мая 2025 г. № 206-п

П О Р Я Д О К
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
на территории Калининградской области

1. Настоящий порядок определяет основы организации деятельности по обеспечению дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Калининградской области.

2. В целях настоящего порядка применяются следующие термины:

1) объекты защиты здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений – помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, сигнал о срабатывании систем пожарной сигнализации которых подлежит дублированию в подразделения пожарной охраны;

2) Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно);

3) Ф1.2 – гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов;

4) Ф4.1 – здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;

5) Ф4.2 – здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования;

6) подразделение пожарной охраны – подразделение Государственной противопожарной службы, для которого расписанием выезда пожарно-спасательного гарнизона предусмотрено первоочередное направление сил и средств по 1-му сигналу о возникновении пожара с объекта защиты;

7) канал связи – совокупность технических средств и среда распространения сигналов (провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или иные линии связи) для передачи данных от источника к получателю и наоборот.

3. Для целей настоящего порядка под дублированием сигналов о возникновении пожара понимается трансляция указанного сигнала

без участия персонала объекта защиты и (или) транслирующей этот сигнал организации на оборудование, установленное в подразделении пожарной охраны с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

4. Дублирование сигналов о возникновении пожара осуществляется в ближайшее подразделение Государственной противопожарной службы или муниципальной пожарной охраны, в районе выезда которого в соответствии с расписанием выездов подразделений пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ расположен объект защиты.

5. Дублирование сигналов в возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется с использованием оборудования, соответствующего требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности (далее – оборудование), установленного на объектах защиты и в подразделениях пожарной охраны.

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования проводятся юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензии на данный вид деятельности в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

7. Технические требования к установке оборудования определяются технической документацией изготовителя.

8. Дублирование сигналов о возникновении пожара осуществляется в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, с использованием каналов связи в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».