



# МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

## ПРИКАЗ

05.10.2022 № 164-П

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Порядка  
организации дублирования  
сигналов о возникновении пожара  
в подразделения пожарной охраны

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Камчатского края (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Камчатскому краю:

1) принять меры по реализации Порядка;

2) организовать прием дублирования сигналов о возникновении пожара в подведомственных подразделениях пожарной охраны в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Камчатского края.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с объектов защиты муниципальной собственности классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 в соответствии с Порядком.

4. Исполнительным органам Камчатского края обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с


подведомственных объектов защиты классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 в соответствии с Порядком.

5. Краевому государственному казенному учреждению «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» принять участие в реализации Порядка.

6. Рекомендовать организациям в Камчатском крае обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с подведомственных объектов защиты классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 в соответствии с Порядком.

7. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Министр



С.В. Лебедев

Приложение к приказу Министерства  
по чрезвычайным ситуациям  
Камчатского края  
от 05.10.2022 № 164-П

Порядок организации дублирования сигналов о возникновении  
пожара в подразделения пожарной охраны на территории Камчатского края

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Камчатского края в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – дублирование сигналов).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) передача сигнала – физическая реализация линий связи между приборами объектовыми оконечными, ретрансляторами и приборами оконечными системы передачи извещений о пожаре, которая может осуществляться проводными, радиоканальными, оптико-волоконными, комбинированными и иными линиями связи.

2) канал связи – система технических средств и среда распространения сигналов для передачи данных (информации) от отправителя (источника) к получателю (приемнику) и наоборот.

3) объект защиты – здания, предусмотренные частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты.

4. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты пожарной сигнализации.

5. Дублирование сигнала осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара с прибора, установленного непосредственно на объекте защиты, на прибор, установленный в подразделении пожарной охраны (при этом указанные приборы должны быть совместимыми).

6. Дублирование сигнала на объекте защиты производится в подразделения пожарной охраны, виды которой установлены статьей 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре.

7. Передача дублирующего сигнала осуществляется сертифицированным оборудованием:

1) в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к

указанному оборудованию;

2) по каналам связи, установленным федеральным органом исполнительной власти в области связи.

8. Прием дублирующего сигнала осуществляется на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в пунктах связи ближайших к объекту защиты подразделений пожарной охраны, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

9. В случае неприятия пунктом связи подразделения пожарной охраны дублирующего сигнала должна быть обеспечена в обязательном порядке его ретрансляция в автоматическом режиме на центральный пункт связи пожарно-спасательного гарнизона.