



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2023 г. № 156
г. Кемерово

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Кемеровской области – Кузбасса от 06.10.97 № 33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности» Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Кемеровской области – Кузбасса в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) Догадова В.А.

Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса



И.В. Сердюк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 21 марта 2023 г. № 156

ПОРЯДОК
организации дублирования сигналов
о возникновении пожара в подразделения пожарной
охраны на территории Кемеровской области –
Кузбасса в соответствии с частью 7 статьи 83
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации дублирования световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон).

Настоящий Порядок не регулирует отношения, связанные с организацией договорных отношений между предприятием – производителем систем пожарной сигнализации, объектами защиты, обслуживающими и мониторинговыми организациями, проведением контрольных и надзорных мероприятий в области пожарной безопасности, а также техническим состоянием систем пожарной сигнализации.

2. В настоящем Порядке используются основные понятия, установленные Федеральным законом.

3. Дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом должно быть обеспечено в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, установленных статьей 32 Федерального закона, являющихся объектами защиты (далее – объекты защиты).

4. Автоматическое дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожара должно осуществляться в подразделение пожарной охраны, для которого предусмотрено первоочередное направление сил и средств этого подразделения по первому сообщению о пожаре на объекте защиты и которое обеспечено организационно-техническими средствами приема и передачи сообщений о пожаре.

5. В отношении объектов защиты допускается использование любых средств связи и передающего оборудования различных производителей (в том числе и ранее смонтированного), исключающих передачу ложных тревожных

сообщений и контролирующих исправность систем передачи извещений о пожаре при дублировании световых и звуковых сигналов.

6. В случае организации связи между объектом защиты и подразделением пожарной охраны по GSM-каналу следует использовать телефонные номера не менее двух операторов.

7. Процессу вывода световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны должен предшествовать запрос собственника объекта защиты в свободной форме в орган управления пожарной охраны (пожарно-спасательный гарнизон), в границах которого территориально расположены здания объекта защиты, следующей информации:

- о подразделении пожарной охраны, для которого предусмотрено первоочередное направление сил и средств этого подразделения по первому сообщению о пожаре на объекте защиты;

- о технических условиях, необходимых для приема световых и звуковых сигналов о возникновении пожара подразделением пожарной охраны;

- о доступных линиях связи для приема и передачи световых и звуковых сигналов о возникновении пожара с объекта защиты в подразделение пожарной охраны.

8. Орган управления пожарной охраны (пожарно-спасательный гарнизон) обязан в установленное законодательством время предоставить требуемую информацию и обеспечить доступ в указанное подразделение пожарной охраны представителям собственника объекта защиты, обслуживающей и мониторинговой организации.

9. Сигнал о возникновении пожара должен поступать одновременно на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения и в подразделение пожарной охраны.

10. Оборудование, предназначенное для использования для дублирования световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, предназначенного для использования для дублирования световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, осуществляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление данных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

12. Лица, виновные в невыполнении требований по дублированию световых и звуковых сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.