



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «5» декабря 2019 г. № 5.34
г. Кемерово

**Об утверждении нормативов удельного расхода
топлива при производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью
производства электрической энергии
25 МВт и более, на 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2020 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной
энергетической комиссии Кемеровской области

Д.В. Малюга

Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «5» декабря 2019 г. № 534

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2020 год

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал*
1	2	3	4
1	ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), ИНН 4230032075	Каменный уголь	223,8
2	МУП ПМР «Тепломир» (Прокопьевский муниципальный округ), ИНН 4223060667	Каменный уголь	208,0
3	АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212024138	Каменный уголь	197,6
4	ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению), ИНН 7708503727	Каменный уголь	181,5
		Бурый уголь	238,0
4.1	Котельная на ст. Промышленная	Каменный уголь	217,5
4.2	Котельная ШЧ ст. Артышта-2	Каменный уголь	219,5
4.3	Котельная Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный	Каменный уголь	174,9
4.4	Котельная МППВ ст. Бирюлинская	Каменный уголь	222,5

1	2	3	4
4.5	Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга	Каменный уголь	224,1
4.6	Котельная ст. Абагур - Лесной	Бурый уголь	238,0
5	ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» (Ижморский муниципальный округ), ИНН 4246021343	Каменный уголь	219,0
6	ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), ИНН 4205363154	Каменный уголь	213,2
7	ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), ИНН 4205363161	Каменный уголь	213,2
8	ООО «Теплоэнергоремонт» (г. Прокопьевск), ИНН 4223117458	Каменный уголь	195,5
9	МУП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный округ), ИНН 4213011357	Каменный уголь	227,4