



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2018 года № 34-7  
г. Курган

**Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более по заявлению Индивидуального предпринимателя Сладковской Любови Александровны (Куртамышский район) на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, утвержденным постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 20 мая 2003 года № 149 «О создании органа исполнительной власти Курганской области в области государственного регулирования цен и тарифов», правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, расположенных в Куртамышском районе для Индивидуального предпринимателя Сладковской Любови Александровны на 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Первый заместитель директора Департамента  
начальник управления ценообразования  
Департамента государственного регулирования  
цен и тарифов Курганской области

Забавчик Е.А.  
(3522) 46-35-57

Н.И. Арзин



Приложение к постановлению  
Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов

Курганской области  
от 23 октября 2018 года № 34-7  
«Об утверждении нормативов удельного  
расхода топлива при производстве  
тепловой энергии источниками тепловой  
энергии, за исключением источников  
тепловой энергии, функционирующих в  
режиме комбинированной выработки  
электрической и тепловой энергии с  
установленной мощностью производства  
электрической энергии 25 мегаватт и  
более по заявлению Индивидуального  
предпринимателя Сладковской Любови  
Александровны на 2019 год»

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии  
источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой  
энергии с установленной мощностью производства электрической энергии  
25 мегаватт и более, расположенных в Куртамышском районе, для Индивидуального  
предпринимателя Сладковской Любови Александровны на 2019 год

Адрес, № котельной	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, кг. у.т./Гкал
Котельная, Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, пр. Ленина, 15/1	221,041*

\* уголь каменный