



**Министерство жилищно-коммунального хозяйства
и ТЭК Курской области**

П Р И К А З

от 26.04. 2023 № 83

г. Курск

**Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками теплоснабжения,
норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии по
сетям для МУП КЭТС г. Суджи на период 2024-2028 г.**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Губернатора Курской области от 06.06.2018 № 189-пг «Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на период 2024 -2028 гг. прилагаемые:
нормативы удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии источниками тепловой энергии для МУП КЭТС г. Суджи;

- нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (теплоносителя) для МУП КЭТС г. Суджи.

2. Управлению инженерного обеспечения Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (П.С. Богомазов) в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечить в установленные сроки государственную регистрацию и опубликование настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

А.В. Мулёвин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 26 » сентября 2023г.
№ 83

Нормативы
удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой
энергии источниками тепловой энергии
МУП КЭТС г. Суджи на период 2024 - 2028 гг.

Организация: (организационно - правовая форма; наименование; местонахождение)	Норматив удельного расхода топлива при производстве (на отпуск) тепловой энергии кг у.т./Гкал
МУП КЭТС г. Суджи 307800, Курская обл., г. Суджа, ул. Некрасова, д. 1	170,5

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК
Курской области
от « 26 » апреля 2023г.
№ 83

**Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии
(теплоносителя) при передаче по сетям для МУП КЭТС г. Суджи на
период 2024-2028 гг.**

Организация: (организационно - правовая форма; наименование; местонахождение)	Нормативы	
	Потери и затраты теплоносителя в год (м ³)	Потери тепловой энергии в год (Гкал)
МУП КЭТС г. Суджи 307800, Курская обл., г. Суджа, ул. Некрасова, д. 1	Теплоноситель - вода	
	1721	1338