



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2022 года

г. Липецк

№ 272

Об утверждении Порядка
организации дублирования сигналов
о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Липецкой области от 18 октября 2005 года № 224-ОЗ «О правовом регулировании вопросов пожарной безопасности в Липецкой области» Правительство Липецкой области постановляет:

Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны (приложение).

Губернатор
Липецкой области

И.Г. Артамонов

Приложение
к постановлению Правительства
Липецкой области
«Об утверждении Порядка
организации дублирования сигналов
о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны»

Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны (далее – Порядок) в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и статьей 6 Закона Липецкой области от 18 октября 2005 года № 224-ОЗ «О правовом регулировании вопросов пожарной безопасности в Липецкой области» устанавливает единый подход к организации дублирования сигналов о возникновении пожара в зданиях дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусах образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, зданиях медицинских организаций, предназначенных для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно); гостиницах, общежитиях (за исключением общежитий квартирного типа), спальных корпусах санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов; зданиях общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций; зданиях образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (далее – объект защиты) в подразделения пожарной охраны.

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в тех значениях, в которых они используются в Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Целью организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на

объектах защиты, для их тушения и проведения аварийно-восстановительных работ.

Раздел II. Порядок дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

4. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны должно осуществляться круглосуточно в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре в соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны осуществляется с использованием оборудования, соответствующего требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности (далее – оборудование), установленного на объектах защиты и в подразделениях пожарной охраны, указанных в статье 4 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара на конкретном объекте защиты с оборудования, установленного на данном объекте защиты, на оборудование, установленное в подразделении пожарной охраны.

7. Дублирование сигнала о возникновении пожара осуществляется в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к оборудованию, с использованием каналов связи в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».

Раздел III. Оборудование для дублирования сигналов о возникновении пожара

8. Оборудование, предназначенное для использования для дублирования сигналов о возникновении пожара, должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования, предназначенного для использования для дублирования сигналов о возникновении пожара, осуществляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на данные виды деятельности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».