



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 19 » июня 2024 года

№ 01-03/578

г. Липецк

**Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 009998 ВЭ от 28 ноября 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 23 апреля 2021 года № 48.20.01.000.T.000130.04.21 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта границ и режима зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал» (№ скважины по ГВК 42205299), расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, Колосовский сельсовет, д. Поповка, ул. Дальняя, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал» (№ скважины по ГВК 42205299), расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, Колосовский сельсовет, д. Поповка, ул. Дальняя, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал» (№ скважины по ГВК 42205299), расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, Колосовский сельсовет, д. Поповка, ул. Дальняя, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

Н.С. Путилин



Приложение 1 к приказу управления
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об установлении зон
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйствственно-бытового водоснабжения»

**Границы зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал»
(№ скважины по ГВК 42205299), расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, Колосовский сельсовет, д. Поповка,
ул. Дальняя, на период с 2024 года по 2047 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42205299	водозабор ОГУП «Елецводоканал», расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, Колосовский сельсовет, д. Поповка, ул. Дальняя	30

Граница первого пояса ЗСО водонапорной башни устанавливается радиусом 10м.

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	422005299	водозабор ОГУП «Елецводоканал», расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, Колосовский сельсовет, д. Поповка, ул. Дальняя	30	185

Приложение 2 к приказу управления
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об установлении зон
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйствственно-бытового водоснабжения»

**Режим зон санитарной охраны водозабора ОГУП «Елецводоканал»
(№ скважины по ГВК 42205299), расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, Колосовский сельсовет, д. Поповка,
ул. Дальняя, на период с 2024 года по 2047 год**

**Правила и режим хозяйственного использования территорий,
входящих в зону санитарной охраны второго и третьего поясов.**

**Правила и режим хозяйственного использования территорий,
входящих в зону санитарной охраны второго и третьего поясов (далее
Правила) разработаны с целью предупреждения загрязнения подземных
вод и направлены на сохранение запасов питьевой воды водозабора
ОГУП «Елецводоканал д. Поповка»:**

Санитарные и водоохраные мероприятия должны выполняться:

в пределах первого пояса ЗСО – владельцем водозабора (скважин).

в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцем водозабора
(скважин); владельцем объектов, оказывающих (или могущих оказаться)
отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Юридические и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости
расположены на территориях первого второго и третьего поясов ЗСО обязаны
выполнять требования по ведению хозяйственной деятельности на территории
указанных поясов, а именно:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных
горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном
соблюдении санитарного, природоохранного и градостроительного
законодательства Российской Федерации;

разработка проектов зон санитарной охраны для существующих и
планируемых для строительства водозаборов (скважин);

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты,
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

соблюдение требований пунктов 3, 4 Правил при размещении различных объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения подземных вод;

ограничение применения ядохимикатов, минеральных удобрений, агрохимикатов, а также размещение складов указанных веществ, пунктов протравливания и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в соответствии с пунктами 3, 4 Правил;

организация и проведение мониторинга почв на землях сельскохозяйственного назначения по содержанию нитратов 1 раз в год (в летний период);

выполнение мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, а также существующих (планируемых к строительству) естественных и искусственных водоемов в соответствии с гигиеническими, экологическими требованиями к охране поверхностных вод (недопущение сброса неочищенных и необеззараженных сточных вод);

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование централизованной канализацией, устройство локальных очистных сооружений с обеззараживанием сточных вод, организация отвода поверхностного стока с его очисткой и др.);

строительство объектов жилого фонда, предприятий и прочих объектов недвижимости выполняется в соответствие с генеральным планом города и сельских поселений с учетом наличия на территории проектирования особых зон (в частности ЗСО водозаборов).

Ограничения по размещению объектов в первом поясе ЗСО:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, огорождена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. Ч. Прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно-бытовых зданий. Проживания, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной

канализации, или на местные станции очистных сооружений расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с предотвращением возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливы трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Ограничения по размещению объектов во втором поясе ЗСО:

1. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей асенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, санкционированных и несанкционированных свалок, полигонов захоронения отходов 1 – 5 классов опасности, а также применение ядохимикатов, минеральных удобрений, агрохимикатов и размещение складов указанных веществ, складов горючесмазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, пунктов протравливания и других объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения подземных вод.

2. Не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции.

3. Не допускается применение удобрений и ядохимикатов на поверхности земли.

Ограничения по размещению объектов в третьем поясе ЗСО:

1. Размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах третьего пояса ЗСО допускается при:

- использовании защищенных подземных вод (что должно быть подтверждено результатами инженерно-геологических изысканий).

- условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

- наличии согласования в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с учетом геологического заключения.