



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21 августа 2024 года

01-03/781

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 002550 ВР от 25 апреля 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 25 апреля 2024 года № 48.20.01.000.Т.000222.04.24 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны действующего водозабора ИП Глава КФХ Стронгин С. А., расположенного по адресу: Липецкая область, Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны действующего водозабора ИП Глава КФХ Стронгин С. А., расположенного по адресу: Липецкая область, Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, на период с 2024 года по 2027 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны действующего водозабора ИП Глава КФХ Стронгин С. А., расположенного по адресу: Липецкая область, Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, на период с 2024 года по 2027 год с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'П' followed by a surname 'утилин'.

Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкой области «Об установлении зон
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Границы зон санитарной охраны действующего водозабора ИП Глава
КФХ Стронгин С. А., расположенного по адресу: Липецкая область,
Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, на период с 2024
года по 2027 год**

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по паспорту	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	1	действующий водозабор ИП Глава КФХ Стронгин С. А., расположенный по адресу: Липецкая область, Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43	В юго-восточном направлении – 17, В юго-западном направлении – 21, В северо-восточном направлении – 30, В северо-западном направлении – 30.

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по паспорту	Наименование водозабора	Размер II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	1	действующий водозабор ИП Глава КФХ Стронгин С. А., расположенный по адресу: Липецкая область, Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43	В юго-восточном направлении – 17, В юго-западном направлении – 21, В северо-восточном направлении – 30, В северо-западном направлении – 30.	40

План зон санитарной охраны действующего водозабора ИП Глава КФХ Стронгин С. А., расположенного по адресу: Липецкая область, Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, на период с 2024 года по 2027 год приведен в приложении.

Приложение к Границам зон санитарной
охраны действующего водозабора ИП
Глава КФХ Стронгин С. А.,
расположенного по адресу: Липецкая
область, Измалковский район,
д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, на период
с 2024 года по 2027 год

**План зон санитарной охраны действующего водозабора ИП Глава КФХ
Стронгин С. А., расположенного по адресу: Липецкая область,
Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, на период с 2024
года по 2027 год**



Скважина № 2 на технические нужды предприятия.

**Режим зон санитарной охраны действующего водозабора ИП Глава КФХ
Стронгин С. А., расположенного по адресу: Липецкая область,
Измалковский район, д. Барановка, ул. Елецкая, д. 43, на период с 2024
года по 2027 год**

Мероприятия по соблюдению режима зон санитарной охраны.

Настоящим проектом намечен ряд мероприятий, целью которых является сохранение пространства химического состава воды на водозаборе путем предупреждения возможности ее загрязнения.

Сохранение химического состава подземной воды достигается путем выполнения единовременных и постоянных (режимных) мероприятий.

В ряду постоянных (режимных) мероприятий (регулярно выполняемых) присутствуют:

- регулярный контроль качества отбираемой воды, как из скважин, так и из разводящей сети,
- регулирование нового строительства в пределах расчетных зон санитарной охраны,
- недопущение создания источников загрязнения подземных вод на собственной территории,
- строгое соблюдение режима на территорию ЗСО-1 пояса каждого водозаборного сооружения, для недопущения проникновения посторонних лиц на территорию водозабора.

К разряду единовременных мероприятий относится ремонт (восстановление) всех неисправностей, возникающих при эксплуатации водозабора.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава подземных вод водозабора путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

На земельных участках, попадающих в зоны санитарной охраны, проектом устанавливаются следующие ограничения или особые условия использования территории земельных участков:

Первый пояс:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие не посредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Второй и третий пояс:

1. Владельцы земельных участков должны выявлять, тампонировать или восстанавливать всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора.

3. Запрещаются закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещается размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах территории второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

1. Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

2. Применение удобрений и ядохимикатов.

3. Рубка леса главного пользования и реконструкции.

4. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории, попадающих в населенные пункты и других объектов

(оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На земельных участках, попадающих в ЗСО водоводов устанавливаются следующие ограничения:

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов запрещается загрязнять почву и грунтовые воды.