



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

« 23 » декабря 2024 года

№ 01-03/1243

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 008681 ВЭ от 19 октября 2022 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 05 декабря 2024 года № 48.20.01.000.Т.000769.12.24 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 421165 (№ скважины по ГVK 42203400), расположенного в с. Дмитриевка Петрищевского сельского совета Становлянского муниципального района Липецкой области, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 421165 (№ скважины по ГVK 42203400), расположенного в с. Дмитриевка Петрищевского сельского совета Становлянского муниципального района Липецкой области, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны подземного источника, эксплуатационного водозабора № 421165 (№ скважины по ГVK 42203400), расположенного в с. Дмитриевка Петрищевского сельского совета Становлянского муниципального района Липецкой области, на период с 2024 года по 2047 год с границами согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в «Липецкой газете», на сайте <https://pravo.gov.ru/> и на сайте управления: <https://gkhlipetsk.ru>.

Начальник управления



Н.С. Путилин

Приложение 1 к приказу управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
Липецкой области «Об установлении зон  
санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Границы зоны санитарной охраны подземного источника,  
эксплуатационного водозабора № 421165 (№ скважины по ГVK  
42203400), расположенного в с. Дмитриевка Петрищевского сельского  
совета Становлянского муниципального района Липецкой области, на  
период с 2024 года по 2044 год**

**Граница первого пояса ЗСО**

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42203400	эксплуатационный водозабор № 421165 расположенный в с. Дмитриевка Петрищевского сельского совета Становлянского муниципального района Липецкой области	В северном направлении – 30 В восточном направлении – 30 В южном направлении – 17 В юго-западном направлении – 15 В западном направлении - 30

**Границы второго и третьего поясов ЗСО**

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м от устья скважины	Радиус III пояса ЗСО, м от устья скважины
1	42203400	эксплуатационный водозабор № 421165 расположенный в с. Дмитриевка Петрищевского сельского совета Становлянского муниципального района Липецкой области	42,2	299

Приложение 2 к приказу управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
Липецкой области «Об установлении зон  
санитарной охраны источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения»

**Режим зоны санитарной охраны подземного источника,  
эксплуатационного водозабора № 421165 (№ скважины по ГVK  
42203400), расположенного в с. Дмитриевка Петрищевского сельского  
совета Становлянского муниципального района Липецкой области, на  
период с 2024 года по 2044 год**

**Правила и режим использования территорий ЗСО, которые должны выполняться:**

В пределах первого пояса ЗСО – владельцами источника водоснабжения за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

№ пп (по СанПиН)	Мероприятия по содержанию ЗСО	ЗСО		
		I	II	III
1 (3.2.1.1)	Территория планируется для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твердым покрытием	+	-	-
2 (3.2.1.2)	Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений	+	-	-
3 (3.2.1.3)	Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами ЗСО – I пояса с учетом санитарного режима на территории ЗСО – II пояса	+	-	-
4 (3.2.1.4)	Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО – I пояса, оборудуются с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов	+	-	-
5 (3.2.1.5)	Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического	+	-	-

	дебита при эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО			
6 (3.2.3.1)	Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод: применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции	+	+	-
7 (3.2.3.2)	Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)	+	+	-
8 (3.2.2.1)	Выявляются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов	+	+	+
9 (3.2.2.2)	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора	+	+	+
10 (3.2.2.2)	Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли	+	+	+
11 (3.2.2.4)	Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод	+	+	+
12 (3.2.2.5)	Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод	+	+	+