



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 12 » марта 2026 года

№ 01-03/253

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 80925 ВЭ от 09 сентября 2021 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 15 марта 2023 года № 48.20.01.000.Т.000262.03.23 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202619 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, 6 отделение п. совхоза Агроном, приказываю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202619 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, 6 отделение п. совхоза Агроном, на период с 2026 года по 2044 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202619 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, 6 отделение п. совхоза Агроном, на период с 2026 года по 2044 год, согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) сетевом издании «Липецкая газета» (lpgzt.ru), на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области <http://gkhlipetsk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр
жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'С' followed by a long, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

Н.С. Путилин

Приложение 1
к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГVK 42202619 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, 6 отделение п. совхоза Агроном, на период с 2026 года по 2044 год

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус I пояса ЗСО, м от устья скважины
1.	42202619	водозабор № 422275, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, 6 отделение п. совхоза Агроном	30

Граница I пояса ЗСО для водонапорной башни устанавливается на расстоянии 10 м.

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/п	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Радиус II пояса ЗСО, м	Радиус III пояса ЗСО, м
			от устья скважины	
1.	42202619	водозабор № 422275, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный округ, 6 отделение п. совхоза Агроном	63	422

**Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № по ГВК
42202619 МУП «Лебедянский водоканал», расположенной по адресу:
Российская Федерация, Липецкая область, Лебедянский муниципальный
округ, 6 отделение п. совхоза Агроном, на период с 2026 года по 2044 год**

**Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО,
которые должны выполняться:**

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозаборов,
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими
лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных
территориях, обязаны выполнять требования нормативных документов по
ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

По первому поясу ЗСО предусматриваются следующие охранные меры
режимного характера:

1. Контроль соответствия фактического дебита скважины, техническая
проверка счетчиков воды (в соответствии с рекомендациями паспортов
приборов).

2. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадки
водозабора и на прилегающей территории.

3. Мониторинг качества воды, извлекаемой из скважины (в
соответствии с программой контроля).

4. Осуществлять санитарную очистку территории от
накапливающегося бытового мусора.

5. Обеспечить герметичность и осуществлять контроль за состоянием
водонапорных сетей и сооружений с целью обеспечения их герметичности и
предупреждения загрязнения питьевой воды.

6. На срок эксплуатации водозабора запрещаются все виды
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации
водозабора и водозаборных сооружений, в том жилых и хозяйственных зданий,
проживание людей, а также применение удобрений и ядохимикатов, запрещена
посадка высокоствольных деревьев.

По второму и третьему поясам ЗСО (охраны от бактериологического и
химического загрязнения) предусматриваются следующие охранные меры
режимного характера:

1. Запрещается бурение новых скважин и новое строительство,
связанное с нарушением почвенного покрова осуществлять при согласовании
уполномоченных служб и ведомств, при соблюдении санитарно-
эпидемиологических, экологических, природоохранных, строительных норм и
правил.

2. Запрещается закачки жидкостей и газов в подземные горизонты.

3. Запрещается размещение кладбищ, складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов.

4. Запрещается применение удобрений и ядохимикатов. Для лиц, выращивающих сельскохозяйственные культуры, необходимо соблюдение правил транспортировки, хранения и внесения удобрений и пестицидов с целью предотвращения выноса удобрений и ядохимикатов в водостоки, а также применение оптимальных доз удобрений. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 в пределах второго и третьего поясов ЗСО санитарные мероприятия должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

5. Исключить организацию каких-либо свалок вблизи площадки водозабора и на прилегающей территории.

6. Контроль за герметичность и гидроизоляцией водопроводных сетей и сооружений, выгребных ям.

7. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, запрещается сброс сточных вод и подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

Периодически визуальный контроль состояния ЗСО, оголовка скважины, состояния люков, ограждений территории, оперативное устранение выявленных дефектов. С целью своевременного выявления потенциальных очагов загрязнения подземных вод, ежегодное обследование территории ЗСО третьего пояса и оперативное информирование органов санитарно-эпидемиологического надзора о выявленных отклонениях в режиме хозяйственного использования территории.