



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 30 » июля 2026 года

№ 01-03/716

г. Липецк

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», постановлением Правительства Липецкой области от 23 апреля 2024 года № 250 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области», лицензией на пользование недрами ЛПЦ 0231 ВЭ от 03 декабря 2013 года, санитарно-эпидемиологическим заключением от 11 июня 2019 года № 48.20.01.000.Т.000254.06.19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также на основании проекта обоснования зоны санитарной охраны разведочно-эксплуатационных скважин № 01/10 (ГВК № 42205426), № 16/94 (ГВК № 42203296), № 17/94 (ГВК № 42203297) в составе водозабора № по ГВК 421114, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр «Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво», приказываю:


1. Установить зону санитарной охраны разведочно-эксплуатационных скважин № 16/94 (ГВК № 42203296), № 17/94 (ГВК № 42203297) в составе водозабора № по ГВК 421114, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр «Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво», на период с 2026 года по 2035 год, с границами согласно приложению 1.

2. Установить режим зоны санитарной охраны разведочно-эксплуатационных скважин № 16/94 (ГВК № 42203296), № 17/94 (ГВК

№ 42203297) в составе водозабора № по ГVK 421114, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр «Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво», на период с 2026 года по 2035 год, согласно приложению 2.

3. Организационно-финансовому отделу обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в газете «Липецкая газета» и (или) сетевом издании «Липецкая газета» (lpgzt.ru), на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и размещение на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области <http://gkhlipetsk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Министр
жилищно-коммунального
хозяйства Липецкой области



Н.С. Путилин

Приложение 1
к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области
«Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Границы зоны санитарной охраны разведочно-эксплуатационных скважин № 16/94 (ГВК № 42203296), № 17/94 (ГВК № 42203297) в составе водозабора № по ГВК 421114, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр «Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво», на период с 2026 года по 2035 год

Граница первого пояса ЗСО

Таблица 1

№ п/п	№ скважины эксплуатационной	№ скважины по ГВК	Наименование водозабора	Размер I пояса ЗСО, м от устья скважины
1.	16/94	42203296	Водозабор № 421114, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр «Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво»	В южном направлении – 18 В северном направлении – 8 В восточном направлении – 7 В остальных направлениях - 30
2.	17/94	42203297		В западном направлении -7 В северном направлении – 21 В остальных направлениях - 30

Границы второго и третьего поясов ЗСО

Таблица 2

№ п/ п	№ скважины эксплуата ционной	№ скважины по ГVK	Наименование водозабора	Размер II пояса ЗСО, м	Размер III пояса ЗСО, м
				между крайними точками границ ЗСО	
1.	16/94	42203296	Водозабор № 421114, расположенный по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр «Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво»	В северо-южном направлении – 718 В западно- восточном направлении – 716 В юго-западном – северо- восточном направлении – 720 В юго- восточном – северо-западном направлении - 714	В северо-южном направлении – 5084 В западно- восточном направлении – 5098 В юго-западном – северо- восточном направлении – 5084 В юго- восточном – северо-западном направлении - 5096
2.	17/94	42203297		В северо-южном направлении – 696 В западно- восточном направлении – 718 В юго-западном – северо- восточном направлении – 712 В юго- восточном – северо-западном направлении - 702	В северо-южном направлении – 5082 В западно- восточном направлении – 5096 В юго-западном – северо- восточном направлении – 5088 В юго- восточном – северо-западном направлении - 5090

План зон санитарной охраны разведочно-эксплуатационных скважин № 16/94 (ГVK № 42203296), № 17/94 (ГVK № 42203297) в составе водозабора № по ГVK 421114, расположенного по адресу: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр «Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво», на период с 2026 года по 2035 год приведен в приложении.

**Режим зоны санитарной охраны разведочно-эксплуатационных скважин
№ 16/94 (ГВК № 42203296), № 17/94 (ГВК № 42203297) в составе водозабора
№ по ГВК 421114, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11, участок недр
«Серебряный» и «Серебряный – 1» ООО «Липецкпиво», на период с 2026
года по 2035 год**

**Правила и режим хозяйственного использования территорий ЗСО,
которые должны выполняться:**

- в пределах первого пояса ЗСО – собственником водозаборов,
- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – юридическими и физическими лицами, чьи земли и объекты недвижимости расположены на данных территориях обязаны выполнять требования нормативных документов по ведению хозяйственной деятельности на территории указанных поясов.

Требования СанПиН 2.1.4.1110-02 по первому поясу ЗСО:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка водопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистки сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита проектной производительности.

Требования СанПиН 2.1.4.1110-02 по второму и третьему поясам ЗСО:

1. Осуществлять выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых

скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только в случае защищенных подземных вод при обязательном согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, строительство локальных очистных сооружений, организация отвода поверхностного стока и др.).

Ограничение по размещению объектов во втором поясе ЗСО:

Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов.

Ограничение по размещению объектов в третьем поясе ЗСО:

Не допускается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.