



Правительство Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2026

№

512

**Об утверждении схемы территориального планирования
Нижегородской области в области энергетики
и предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
и о внесении изменения в постановление Правительства
Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254**

В соответствии со статьями 7, 14–16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации», статьей 5, 14 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 5 декабря 2024 г. № 1178-р «О принятии решения о подготовке схем территориального планирования Нижегородской области» и в целях обеспечения устойчивого развития территории Нижегородской области Правительство Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемую схему территориального планирования Нижегородской области в области энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области обеспечить доступ к схеме территориального планирования Нижегородской области в области энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, утвержденной настоящим постановлением, и материалам по ее обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня ее утверждения.

3. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области» изменение, дополнив пунктом 1¹ следующего содержания:

«1¹. Установить, что схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная настоящим постановлением, действует в части, не противоречащей документам территориального планирования Нижегородской области, указанным в части 2 статьи 12 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.Губернатора



А.Н.Гнеушев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30.09.2026 № 512

**Схема территориального планирования Нижегородской области
в области энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их последствий**

1. Положение о территориальном планировании

Схема территориального планирования Нижегородской области в области энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий выполнена государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Институт развития агломерации Нижегородской области» на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 5 декабря 2024 г. № 1178-р «О принятии решения о подготовке схем территориального планирования Нижегородской области» и государственного задания, утвержденного приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 декабря 2023 г. № 01-02/173.

Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов регионального значения подлежат уточнению в документации по планировке территории и проектной документации на соответствующие объекты.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объекты регионального значения энергетических систем, линейные объекты регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий								
В области электроэнергетики:								
Центры питания (ПС) с высшим уровнем напряжения 110, 35 кВ								
1.	ПС.01	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Останкино	Замена трансформатора 3,2 МВА на 4 МВА; Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	МО г.Бор, с.Чистое Поле	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
2.	ПС.02	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Буревестник	Замена трансформаторов 10+16 МВА на 2х25 МВА	Богородский МО, п. Буревестник	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
3.	ПС.03	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ Заволжская	Замена трансформатора 5,6 МВА на 6,3 МВА; Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	Городецкий МО, д. Гордеево	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
4.	ПС.04	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Свердловская	Замена трансформатора 32 МВА на 40 МВА. Установка ячейки 110 кВ, увеличение	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					расчетной электрической мощности в размере 150 кВт			«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
5.	ПС.05	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дальнее Константиново	Замена двух трансформаторов по 16 МВА на 2х25 МВА	Дальнеконстантиновский МО с. Богоявление	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
6.	ПС.06	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция. ПС-110 кВ Богородская (Т-1; Т-2)	Т-1. Замена трансформатора 15 МВА на трансформатор	Богородский МО, г. Богородск	2025	Постановление Правительства Российской Федерации от 24

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					мощностью 25 МВА; Т-2. Замена трансформатора мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА			февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
7.	ПС.07	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/35/6 Кожевенная	Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА	Богородский МО, г. Богородск	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
8.	ПС.08	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10 кВ Просек	Т-1 ПО КЭС. Замена трансформатора мощностью 5,6 МВА	Лысковский МО, с. Просек	2030	Постановление Правительства Российской

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					на трансформатор мощностью 6,3 МВА			Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
9.	ПС.09	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Ковалиха	Замена трансформатора Т-2 мощностью 40 МВА (номинальная мощность обмотки 6 кВ - 20 МВА) на новый, с номинальной мощностью расщепленной обмотки 6 кВ не менее 40 МВА	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
10.	ПС.10	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ НИИТОП	Замена трансформатора 25	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний	2030	Постановление Правительства

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					МВА на трансформатор мощностью 40 МВА	Новгород		Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
11.	ПС.11	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ Ленинская	Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА, замена трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
12.	ПС.12	Электрическая	Планируемый к	Реконструкция ПС	Замена	г.о.г. Нижний	2030	Постановление

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		подстанция 110 кВ	реконструкции	110/6 кВ Спутник	трансформаторов 25+32 МВА на 2х40 МВА, увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	Новгород, г. Нижний Новгород		Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
13.	ПС.13	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ Старосормовская	Замена трансформатора 32 МВА на 40 МВА	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	ПС.14	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ Сатис	Замена трансформатора 5,6 МВА на 6,3 МВА	МО г. Первомайск, п. Сатис	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
15.	ПС.15	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ Первомайск	Замена трансформатора 15 МВА на 25 МВА	МО г. Первомайск, г. Первомайск	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								границах таких зон»
16.	ПС.16	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10 кВ Доскино	Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА, увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. совхоз Доскино	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
17.	ПС.17	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10 кВ Западная	Замена трансформатора 31,5 МВА на 40 МВА, увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расположенных в границах таких зон»
18.	ПС.18	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС «Перевоз»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	МО Перевозский, г. Перевоз	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
19.	ПС.19	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ Навашино	Замена трансформаторов 2 по 7,5 МВА на 16 МВА	МО Навашинский, г. Навашино	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								земельных участков, расположенных в границах таких зон»
20.	ПС.20	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС «Ичалки»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	МО Перевозский, с. Ичалки	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
21.	ПС.21	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/10 кВ Большое Болдино	Замена трансформаторов 2х4 на 2 х 6,3 МВА	Большеболдинский МО, с. Большое Болдино	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
22.	ПС.22	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/10 кВ Сицкая	Замена трансформатора 35 кВ мощностью 5,6 МВА на трансформатор 6,3 МВА	МО г. Чкаловск, с. Сицкое	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
23.	ПС.23	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/10 Куликово	Замена трансформатора 35 кВ мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 6.3 МВА. Замена трансформатора 35 кВ мощностью 4 МВА на трансформатор	Богородский МО, д. Куликово	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					мощностью 6,3 МВА			условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
24.	ПС.24	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/6 Горбатовская	Т-1 ПО КЭС. Замена трансформатора 35 кВ мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА	Павловский МО, г. Горбатов	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
25.	ПС.25	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/10 кВ Тоншаево	Замена трансформатора для подключения новых заявителей	Тоншаевского МО, р.п. Тоншаево	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
26.	ПС.26	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/10 кВ Мухтолово	Т-2 ПО ЮЭС. Замена трансформатора 35 кВ мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 4 МВА	Ардатовский МО, р.п. Мухтолово	2024	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
27.	ПС.27	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Павлово	Замена трансформатора Т-1 110/35/6 кВ мощностью 20 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 32 МВА	Павловский МО, г. Павлово	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
28.	ПС.28	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Мешиха»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, д. Лапшлей	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
29.	ПС.29	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС «Восточная»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, д. Караулово	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
30.	ПС.30	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская	Замена трансформатора Т-1 110/6 кВ мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА	г.о.г. Нижний Новгород, г Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
31.	ПС.31	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Приокская	Замена трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 31,5 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
32.	ПС.32	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Могилыцы»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	Городецкий МО, д. Могилыцы	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
33.	ПС.33	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Шаранга	Установка микропроцессорной защиты ВЛ 110 кВ. Тонкино - Шаранга. (1 шт.) Установка	Шарангский МО, р.п.Шаранга	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					микропроцессорной защиты ВЛ 110 кВ. ВЛ-179 (1 шт.)			установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
34.	ПС.34	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС-110кВ Толоконцево.	Замена силового трансформатора Т-1 типа ТДН-16000/110/6 и монтаж силового трансформатора Т-2 (2х25 МВА)	МО г. Бор, п. Неклюдово	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
35.	ПС.35	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ГПП-2, площадка "ГПП Заря"	Замена трансформаторов 25000/110 кВА, Замена Т-1, Т-2, реконструкция ОРУ-	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					110 кВ			«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
36.	ПС.36	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ ПАЗ	Организация системы сбора и передачи телеметрической информации по 2 цифровым каналам связи с подстанции	Павловский МО, г. Павлово	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
37.	ПС.37	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ Металлист (15, 16 МВА)	ОРУ-110 кВ - замена ОД и КЗ на ЭВ-110 кВ - 2 шт., ОПУ - 1 шт., Т-16	Павловский МО, г. Павлово	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					МВА 110/6 кВ - 1 шт., КРУ-6 кВ с ВВ - 31 шт.			февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
38.	ПС.38	Электрическая подстанция 35/10 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/10 кВ Лагерная-2	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности, ОРУ 35 кВ	Володарский МО, с. п. Новосмолинский	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
39.	ПС.39	Электрическая подстанция 35/10 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 35/10 кВ Лагерная-3	Замещение (обновление) электрической	Володарский МО, п. Мулино	2029	Постановление Правительства Российской

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					сети/повышение экономической эффективности, ОРУ 35 кВ			Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
40.	ПС.40	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС-102 «Полимер» 110/6 кВ	Реконструкция ОРУ-110 кВ	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
41.	ПС.41	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС-103 «Северная»	Реконструкция ОРУ-110 кВ	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2027	Постановление Правительства

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
42.	ПС.42	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС-13	Замена системы оперативного тока (ЩУ, ЩСН, ШОТ)	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
43.	ПС.43	Электрическая	Планируемый к	Реконструкция ПС	Реконструкция ОПУ,	МО г. Бор, г. Бор	2029	Постановление

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		подстанция 110 кВ	реконструкции	«Теплоход»	ОРУ, замена трансформаторов Т-1, Т-2			Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
44.	ПС.44	Электрическая подстанция 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС «Кстовская»	Замена трансформатора Т-2	г.о.г. Нижний Новгород, г. Кстово	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	ПС.45	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС «Чермет»	Замена трансформаторов Т- 1, Т-2	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
46.	ПС.46	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Соцгород»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								границах таких зон»
47.	ПС.47	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Водозабор»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
48.	ПС.48	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кировская»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более; Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (10 шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расположенных в границах таких зон»
49.	ПС.49	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Молитовская»	Замена трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый; Замена трансформатора Т-3 мощностью 25 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
50.	ПС.50	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Стрелка»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								земельных участков, расположенных в границах таких зон»
51.	ПС.51	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Новосормовская»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более; Замена МВ-35-110кВ ВЛ-191 на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
52.	ПС.52	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Светлоярская»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2032	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
53.	ПС.53	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Варя»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
54.	ПС.54	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ «Печерская»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
55.	ПС.55	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Мыза»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
56.	ПС.56	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кузнечиха»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, д. Кузнечиха	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
57.	ПС.57	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС «Карьер»	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	Вадский МО, с.Черная Захарьевка	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
58.	ПС.58	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Митино	Замена силового трансформатора Т-1 ТДТН-16/110 на ТДТН-25/110, разъединителей 35-110 кВ, выключателей 35 кВ. (25 МВА); замена силового	г.о.г. Нижний Новгород, п. Кудьма	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					трансформатора Т-2 ТДТН-16/110 на ТДТН-25/110, разъединителей 35-110 кВ, выключателей 10-35 кВ. (25 МВА)			электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
59.	ПС.59	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Бутурлино	Замена трансформатора Т1, Т2 - 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА (Трансформаторная мощность 16 МВА)	Бутурлинский МО, р.п. Бутурлино	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
60.	ПС.60	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Алешинская	Замена ОД-КЗ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели - 2 компл. (ВГТ-110-2 шт.)	Балахнинский МО, п.1 Мая	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
61.	ПС.61	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Кулебаки	Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт. ШСВ)	г.о.г Кулебаки, г. Кулебаки	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
62.	ПС.62	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Лукоянов-110	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (2шт.)	Лукояновский МО, г. Лукоянов	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
63.	ПС.63	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Починки	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	Починковский МО, с. Починки	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
64.	ПС.64	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Орбита	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	г.о.г. Арзамас, г. Арзамас	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
65.	ПС.65	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Сейма-ПТФ	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (4шт.)	Володарский МО, г. Володарск	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
66.	ПС.66	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Салганы	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	Краснооктябрьский МО, с. Салганы	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
67.	ПС.67	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Смолино	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	Володарский МО, р.п. Смолино	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
68.	ПС.68	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Ильинская	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (1шт.)	Городецкий МО, п. Ильинский	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
69.	ПС.69	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Чистовская	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (2шт.)	МО г. Чкаловск, п. Чистое	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
70.	ПС.70	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Медяны	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые	Краснооктябрьский МО, с. Медяны	2029	Постановление Правительства Российской

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					выключатели (1шт.)			Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
71.	ПС.71	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Лысково	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (5шт.)	Лысковский МО, г. Лысково	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
72.	ПС.72	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Подлесово	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и	г.о.г. Нижний Новгород, д. Подлесово	2029	Постановление Правительства

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					элегазовые выключатели (1шт.)			Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
73.	ПС.73	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Арзамас-110	Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (2 шт.); Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (1 шт.)	г.о.г. Арзамас, г. Арзамас	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
74.	ПС.74	Электрическая	Планируемый к	Реконструкция ПС	Замена масляных	МО г. Бор, г. Бор	2030	Постановление

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		подстанция 110 кВ	реконструкции	110 кВ Моховые Горы	выключателей 35 кВ на вакуумные (5 шт.)			Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
75.	ПС.75	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Воротынец	Замена масляных выключателей 35 кВ. на вакуумные (5 шт.)	МО Воротынский, р.п. Воротынец	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.	ПС.76	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Вача	Замена масляных выключателей 35 кВ. на вакуумные (3 шт.)	Вачский МО, р.п. Вача	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
77.	ПС.77	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Жемчуг	Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (12 шт.)	Вознесенский МО, р.п. Вознесенское	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								границах таких зон»
78.	ПС.78	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Гремячево	Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (11шт.)	г.о.г. Кулебаки, р.п. Гремячево	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
79.	ПС.79	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Выкса	Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (15 шт.). РАС. Реконструкция (ПАРМА РП-4.1 (1 шт.))	г.о.г. Выкса, г. Выкса	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расположенных в границах таких зон»
80.	ПС.80	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Дивеево	Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (9 шт.)	Дивеевский МО, с. Дивеево	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
81.	ПС.81	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Сосновская	Замена МВ 6-10кВ на вакуумные выключатели (14 шт.)	Сосновский МО, р.п. Сосновское	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								земельных участков, расположенных в границах таких зон»
82.	ПС.82	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Федяково	Замена выключателей ОД-КЗ 110кВ (2 шт.), замена разъединителей 110кВ (4 шт.) и ТТ (2 шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, с. Большая Ельня	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
83.	ПС.83	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Змейка	ШЭ 2607 088_200 (1шт), ПВЗУ-Е (1шт)	г.о.г. Выкса, г. Выкса	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
84.	ПС.84	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС Сейма 110 кВ	Замена электротехнического оборудования 110 кВ, силовых трансформаторов; Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (1 шт.)	Володарский МО, г. Володарск	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
85.	ПС.85	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Безводное	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (1 шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, с. Безводное	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
86.	ПС.86	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Канавинская	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания (1 сш 6 кВ) на землю (1 шт.); Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания (3,4 сш 6 кВ) на землю (2 шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
87.	ПС.87	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Большое Маресьево	Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт.)	Лукояновский МО, с. Большое Маресьево	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
88.	ПС.88	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Разино	Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т- 2 (2шт.)	Лукояновский МО, р.п. Степана Разина	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
89.	ПС.89	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Ковернинская	Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т- 2 (2шт.)	Ковернинский МО, р.п. Ковернино	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
90.	ПС.90	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Тумботино	Замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели Т-1, Т-2 (2шт.)	Павловский МО, р.п. Тумботино	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
91.	ПС.91	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Бриляковская	Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (3 шт.) (ВЛ Бриляковская-1)	Городецкий МО, с. Бриляково	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
92.	ПС.92	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Спасское	Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели 1 шт. (СМВ-110 кВ.)	Спасский МО, с. Спасское	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
93.	ПС.93	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110кВ Ворсма	Замена МВ-35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (5шт.)	Павловский МО, г. Ворсма	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
94.	ПС.94	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Левинка	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
95.	ПС.95	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Артемовская	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
96.	ПС.96	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Ольгино	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
97.	ПС.97	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ КС-6	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	г.о.г. Арзамас, г. Арзамас	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
98.	ПС.98	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Левобережная	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (ДГР - 2 шт.)	Городецкий МО, д. Заборово	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
99.	ПС.99	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Малаховская	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю	Городецкий МО, г. Заволжье	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(ДГР - 2 шт.)			февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
100.	ПС.100	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Дзержинская	Установка устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (1 шт.)	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
101.	ПС.101	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Городская	Установка устройств компенсации емкостного тока	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2027	Постановление Правительства Российской

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					замыкания на землю (1 шт.)			Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
102.	ПС.102	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ПС 110 кВ Урень	Монтаж и наладка высокочастотных защит ВЛ 110 кВ К Быструха-Урень с отпайкой на ПС Шеманиха (ВЛ 164). (1 шт.)	Уренский МО, д. Серово	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
103.	ПС.103	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ПС 110 кВ ГПП N 10 АО	Установка двух трансформаторов	г.о.г. Выкса, г. Выкса	2024	Постановление Правительства

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				«ВМЗ»	110/10 кВ мощностью 80 МВА каждый и два трансформатора 110/35 кВ мощностью 160 МВА каждый			Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
104.	ПС.104	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ПС 110 кВ в д.Ольгино с питающими ЛЭП 110 кВ (ПС 110/10 кВ Васильев)	Установка силовых трансформаторов 2х40 МВА	г.о.г. Нижний Новгород, д. Ольгино	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
105.	ПС.105	Электрическая	Планируемый к	Строительство ПС	Установка силовых	г.о.г. Нижний	2026	Постановление

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		подстанция 110 кВ	размещению	110 кВ в п. Новинки с питающими ЛЭП 110 кВ (ПС 110/10 кВ Иванов)	трансформаторов 2х25 МВА	Новгород, п. Новинки		Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
106.	ПС.106	Электростанция газопоршневая (ГПЭС)	Планируемый к размещению	Строительство энергоцентра	Открытое распределительное устройство по схеме № 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»; Два силовых масляных трансформатора типа ТДН-25000/110/10 с характеристиками: S _{ном} =25 МВт, U _{вн} =110 кВ, U _{нн} =10 кВ Закрытое	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					распределительное устройство 10 кВ (ЗРУ 10 кВ), выполненное по схеме №10-2 «Две секционированные выключателями системы шин». Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) Маслосборник			
107.	ПС.107	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
108.	ПС.108	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний	2030	Постановление Правительства

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					электрической мощности в размере 150 кВт и более	Новгород		Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
109.	ПС.109	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
110.	ПС.110	Электрическая	Планируемый к	Строительство новой	Увеличение	г.о.г. Нижний	2032	Постановление

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		подстанция 110 кВ	размещению	ПС 110 кВ (в зависимости от технического решения рассматривается ПС Кировская)	расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	Новгород, г. Нижний Новгород		Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
111.	ПС.111	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112.	ПС.112	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
113.	ПС.113	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								границах таких зон»
114.	ПС.114	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2032	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
115.	ПС.115	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расположенных в границах таких зон»
116.	ПС.116	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
117.	ПС.117	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Кстово	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								земельных участков, расположенных в границах таких зон»
118.	ПС.118	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, д. Утечино	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
119.	ПС.119	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Кстово, с. Великий Враг	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
120.	ПС.120	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. Селекционной станции	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
121.	ПС.121	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. Селекционной станции	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
122.	ПС.122	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, с. Ближнее Борисово	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
123.	ПС.123	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. Селекционной станции	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
124.	ПС.124	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. Селекционной станции	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
125.	ПС.125	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
126.	ПС.126	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
127.	ПС.127	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, д. Никульское	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
128.	ПС.128	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, д. Крутая	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
129.	ПС.129	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ (в зависимости от технического решения рассматривается ПС Спутник)	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
130.	ПС.130	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2032	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
131.	ПС.131	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110/6кВ ПО «Балахнинские электрические сети».	Трансформаторная мощность 5 МВА	Балахнинский МО, р.п. Лукино	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
132.	ПС.132	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. Новинки	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
133.	ПС.133	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. Новинки	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
134.	ПС.134	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	г.о.г. Нижний Новгород, п. Новинки	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
135.	ПС.135	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					150 кВт и более			февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
136.	ПС.136	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической мощности в размере 150 кВт и более	МО г. Первомайск, г. Первомайск	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
137.	ПС.137	Электрическая подстанция 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство новой ПС 110 кВ	Увеличение расчетной электрической	МО г. Первомайск	2026	Постановление Правительства Российской

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					мощности в размере 150 кВт и более			Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
Линии электропередачи (воздушные и кабельные) с уровнем напряжения 110 - 220 кВ, линии электропередачи, питающие центры питания (ПС) с высшим уровнем напряжения 35 кВ при условии, что данные электросетевые объекты являются единственным центром питания для других электросетевых объектов с уровнем напряжения 35 кВ и ниже								
1.	ЛП.01	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110 кВ Новогорьковская ТЭЦ- Подлесово (ВЛ 135)	Протяженность – 6,9 км	г.о.г. Нижний Новгород	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								границах таких зон»
2.	ЛП.02	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110 кВ Борская-Ситники (ВЛ Ситники) и ВЛ 110 кВ Моховые Горы - Толоконцево (ВЛ 171) в части замены линейных опор в точке присоединения на отпаечные	Протяженность – 25,7 км	МО г. Бор	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
3.	ЛП.03	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110 кВ Моховые Горы-Печёрская с отпайкой на ПС Ковалиха (ВЛ 131)	Протяженность – 1,2 км	г.о.г. Нижний Новгород, МО г. Бор	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расположенных в границах таких зон»
4.	ЛП.04	Линии электропередачи 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция воздушной линии 35кВ фидер 6Ц от Игумновской ТЭЦ до ПС «Речной водозабор» на участке в пролетах опор № 6-13	Протяженность – 10,645 км	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
5.	ЛП.05	Линии электропередачи 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ЛЭП-35 кВ ф.11-Т ПС-101 «Южная» до ПС-10	Протяженность – 6,795 км	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								земельных участков, расположенных в границах таких зон»
6.	ЛП.06	Линии электропередачи 35 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция отпайки от ВЛ 35 кВ №3556 на ПС «Ямново» со строительством второй цепи КЛ 35 кВ	Протяженность – 4,2 км	МО г.Бор, с.Ямново, д. Завражное	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
7.	ЛП.07	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Афонинская с отпайками на ПС «Старт» и ПС «Афонинская» (вынос из зоны застройки в кабельном исполнении)	Протяженность – 6,234 км	г.о.г. Нижний Новгород, д. Афонино	2044	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
8.	ЛП.08	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция отпайки от ВЛ 110 кВ Дзержинская ТЭЦ – Павлово №1 (ВЛ 123) с отпайками (ВЛ 123) на ПС 110 кВ Буревестник	Протяженность – 13,53 км	г.о.г. Дзержинск, Богородский МО	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
9.	ЛП.09	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция Отпайки от ВЛ 110кВ Урень – Ветлуга (ВЛ 169) на ПС Карпуниха	Протяженность – 3,6 км	Уренский МО	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
10.	ЛП.10	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция Отпайки от ВЛ 110кВ Новогорьковская ТЭЦ- Дальнее Константиново» с отпайками (ВЛ 119)	Протяженность – 16,75 км	Дальнеконстантиновски й МО, г.о.г. Нижний Новгород	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
11.	ЛП.11	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция Отпайки от ВЛ 110кВ Быструха – Урень с отпайкой на ПС Шеманиха (ВЛ 164)	Протяженность – 0,33 км	Краснобаковский МО, п. Шеманиха	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
12.	ЛП.12	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Узловая – Тонкино	Протяженность – 6,7 км	Тонкинский МО, МО г. Шахунья	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
13.	ЛП.13	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Радуга-Выкса-2	Протяженность – 7,45 км	г.о.г. Выкса, г. Выкса	2031	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
14.	ЛП.14	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Лысково-Нива (ВЛ Лысково – Нива)	Протяженность – 6,57 км	Лысковский МО	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
15.	ЛП.15	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Досчатое-Змейка	Протяженность – 5,4 км	г.о.г. Выкса, р.п. Досчатое, п. Дружба	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
16.	ЛП.16	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Выкса- Досчатое	Протяженность – 0,6 км	г.о.г. Выкса, г. Выкса,р.п. Досчатое	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
17.	ЛП.17	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Варганы- Воротынец (ВЛ Варганы – Воротынец)	Протяженностью - 21,35 км	МО Воротынский, Лысковский МО	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								охраннх зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
18.	ЛП.18	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Бобыльская-Суроватиха	Протяженность – 25,03 км	Дальнеконстантиновский МО, г.о.г Арзамас, Вадский МО	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
19.	ЛП.19	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Чистовская - Верещагино (ВЛ 11 кВ Чистое – Верещагино)	Протяженность – 4,1 км	г.о.г. Чкаловск, с. Чистое	2028	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
20.	ЛП.20	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Нива-Подлесово с отпайкой на Работки (ВЛ Нива-Подлесово)	Протяженность – 28,68 км	г.о.г. Нижний Новгород, Лысковский МО	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
21.	ЛП.21	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Моховые Горы – Линда (ВЛ 134)	Протяженность – 4,4 км	МО г. Бор, МО Семеновский	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
22.	ЛП.22	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Лысково-Княгинино (ВЛ Лысково – Княгинино)	Протяженность – 22,87 км	Лысковский МО, Княгининский МО	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
23.	ЛП.23	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Левобережная-Ильинская с отпайкой на ПС Городецкая	Протяженность – 17,9 км	Городецкий МО	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(ВЛ Ильинская)				февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
24.	ЛП.24	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Заволжская – Могильцы (ВЛ 180)	Протяженность – 10,8 км	Городецкий МО	2032	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
25.	ЛП.25	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Заволжская – Ильинская (ВЛ	Протяженность – 7 км	Городецкий МО	2032	Постановление Правительства Российской

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Заволжская)				Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
26.	ЛП.26	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110кВ Арзамас-110-Вадская с отпайкой на ПС АМЗ (ВЛ Вадская)	Протяженность – 25,82 км	г.о.г Арзамас, Вадский МО	2032	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
27.	ЛП.27	Линии электропередачи	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110 кВ Семёновская-	Протяженность – 10,47 км	МО Семеновский	2030	Постановление Правительства

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		110 кВ		Шалдеж (ВЛ 160)				Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
28.	ЛП.28	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110 кВ «Лысково- Варганы» отпайка на ПС-110 кВ «Просек» (замена опор, провода, изоляторов, монтаж грозотроса)	Протяженность – 7,52 км	Лысковский МО, с. Просек	2029	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	ЛП.29	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция ВЛ 110 кВ «Лысково- Варганы» (полная реконструкция с заменой провода, опор, изоляторов и грозотроса)	Протяженность – 5,5 км	Лысковский МО	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
30.	ЛП.30	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к реконструкции	Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Автозаводская ТЭЦ – Заречная №1 (КВЛ Заречная-1)/ КВЛ 110 кВ Автозаводская ТЭЦ – Заречная №2 (КВЛ Заречная-2)	Протяженность – 0,7 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								границах таких зон»
31.	ЛП.31	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ЛЭП 110 кВ от существующих сетей до новых ПС 110 кВ	Протяженность – 0,968 км	г.о.г. Нижний Новгород, п. Новинки, д. Ольгино	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
32.	ЛП.32	Линии электропередачи 35 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ- 35 кВ от оп. №44ВЛ 35кВ №3519 Моховые горы - СГ-32 до участка: Нижегородская обл., город областного значения Бор, Краснослободский сельсовет, восточнее д. Оманово, участок 147 «Г»	Протяженность – 0,843 км	МО г. Бор, г. Бор, с. Оманово	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расположенных в границах таких зон»
33.	ЛП.33	Линии электропередачи 35 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ 35кВ от ВЛ 35 кВ Выездное- Водоватово и ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ Выездное Орбита	Протяженность – 0,336 км	г.о.г. Арзамас, р.п. Выездное	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
34.	ЛП.34	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство КЛ 110 кВ от оп. №7 отп.ЛЭП 110кВ Митино/ВЛ 110кВ Ольгино до новой ПС 110/10кВ Иванов	Протяженность – 0,8 км	г.о.г. Нижний Новгород, п. Новинки	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								земельных участков, расположенных в границах таких зон»
35.	ЛП.35	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство КЛ 110 кВ от №80 ЛЭП 110кВ №147/ЛЭП 110кВ Мызинская (Нагорная-Импульс) до новой ПС 110/10кВ Иванов	Протяженность – 4 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
36.	ЛП.36	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство высоковольтной линии электропередачи 110 кВ в рамках реализации проекта «Строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры» на основании решения	Протяженность – 2,61 км	г.о.г. Выкса, с. Мотмос	2044	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 16 октября 2019 г. № 15964-21-1069				использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
37.	ЛП.37	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ 110 кВ Борская-Кварц	Протяженность – 0,931 км	МО г. Бор, г. Бор	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
38.	ЛП.38	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ 110 кВ Борская-2	Протяженность – 0,977 км	МО г. Бор, г. Бор	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
39.	ЛП.39	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ 110 кВ Борская-Борская-1	Протяженность – 0,778 км	МО г. Бор, г. Бор	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
40.	ЛП.40	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ 110 кВ Борская-Ситники	Протяженность – 0,864 км	МО г. Бор, г. Бор	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
41.	ЛП.41	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ 110 кВ Борская-Останкино	Протяженность – 0,790 км	МО г. Бор, г. Бор	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
42.	ЛП.42	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ВЛ 110 кВ Борская-Стеклозавод	Протяженность – 0,787 км	МО г. Бор, г. Бор	2026	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
43.	ЛП.43	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство КЛ 110 от оп. №80 ЛЭП 110кВ №147/ЛЭП 110кВ Мызинская (Нагорная-Импульс) до новой ПС 110/10кВ Васильев	Протяженность – 4 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
44.	ЛП.44	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство КЛ 110 от оп. №13ЛЭП 110кВ Митино/ЛЭП 10кВ Ольгино до	Протяженность – 0,4 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2027	Постановление Правительства Российской Федерации от 24

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				новой ПС 110/10кВ Васильев				февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
45.	ЛП.45	Линии электропередачи 35 кВ	Планируемый к размещению	Строительство двухцепной ВЛ 35кВ от ВЛ 110 кВ Арзамас Выездное-Н.Усад	Протяженность – 0,335 км	г.о.г. Арзамас, р.п. Выездное	2030	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
46.	ЛП.46	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство высоковольтной линии	Протяженность – 1,890 км	г.о.г. Выкса, с. Мотмос	2044	Постановление Правительства Российской

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				электропередачи 110 кВ в рамках реализации проекта «Строительство электрометаллургичес кого комплекса и необходимой инфраструктуры» на основании решения Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 16 октября 2019 г. № 15964-21- 1070				Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
47.	ЛП.47	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ЛЭП- 110 кВ к подстанции ГПП- 110/6 кВ КМЗ и определение объема реконструкции подстанции ГПП- 110/6 кВ»КМЗ»	Протяженность – 6,397 км	г.о.г. Выкса, с. Мотмос, г.о.г. Кулебаки	2044	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								расположенных в границах таких зон»
48.	ЛП.48	Линии электропередачи 110 кВ	Планируемый к размещению	Строительство ЛЭП-110 кВ к подстанции ГПП- 110/6 кВ «КМЗ» и определение объема реконструкции подстанции ГПП-110/6 кВ «КМЗ»	Протяженность – 25,234 км	г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Выкса, г.о.г Кулебаки	2044	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
В области газоснабжения:								
1	ГЛ.01	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство газопровода высокого давления от ГРС «Горбатовка» до существующих потребителей г.о.г. Нижний Новгород	Протяженность – 11,064 км	г.о.г. Нижний Новгород, г.о.г. Дзержинск	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ноября 2000 г. № 878
2	ГЛ.02	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство газопровода высокого давления от ГРС «Горбатовка» до Сормовской ТЭЦ г.о.г.Нижний Новгород	Протяженность – 7,016 км	г.о.г. Нижний Новгород	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
3	ГЛ.03	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от г.Урень до г. Ветлуга Нижегородской области	Протяженность – 46,500 км	Уренский МО, г. Урень, Ветлужский МО, г. Ветлуга	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
4	ГЛ.04	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство газопровода высокого давления от ГРС Митинодо	Протяженность – 5,401 км	г.о.г. НижнийНовгород, г. НижнийНовгород, д. Ляхово	2028	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				существующих и перспективных потребителей г.о.г. Нижний Новгород и Нижегородской области				охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
5	ГЛ.05	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 1,2 МПа от ГРС в районе д.Обход Уренского МО до МО г. Шахунья	Протяженность – 31,016 км	Уренский МО, МО г. Шахунья	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
6	ГЛ.06	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от МО г. Шахунья до р.п.Тоншаево	Протяженность – 28,182 км	Тоншаевского МО, МО г. Шахунья	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
7	ГЛ.07	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС в районе д.Обход Уренского МО до р.п.Тонкино	Протяженность – 29,290 км	Уренский МО, МО г. Шахунья, Тонкинский МО	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
8	ГЛ.08	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от р.п.Тонкино до р.п.Шаранга	Протяженность – 25,587 км	Тонкинский МО, Шарангский МО	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
9	ГЛ.09	Газопровод распределительный	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового	Протяженность – 12,897 км	Краснобаковский МО	2025	Размеры охранных зон устанавливаются

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		й высокого давления		газопровода высокого давления р.п.Ветлужский –р.п.Варнавино Нижегородской области (межпоселковый газопровод высокого давления к населенным пунктам Краснобаковского МО – Дмитриевское, Чемашиха – 1 этап)				в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
10	ГЛ.10	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления р.п.Ветлужский –р.п.Варнавино Нижегородской области (межпоселковый газопровод высокого давления к населенным пунктам Варнавинского МО – Варнавино – 2 этап)	Протяженность – 22,588 км	Краснобаковский МО, Варнавинский МО	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
11	ГЛ.11	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д.Черная Маза до д.Валки.	Протяженность – 37,591 км	Лысковский МО	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
12	ГЛ.12	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Черная Маза – д. Михайловское городского округа Воротынский Нижегородской области	Протяженность – 50,20 км	МО Воротынский, Лысковский МО	2025	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
13	ГЛ.13	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Вязовка - с. Акузово - д. Новая Березовка - с. Старая Березовка - д. Каменка. Сергачского МО Нижегородской области	Протяженность – 12,30 км	Сергачский МО, Краснооктябрьский МО	2024	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
14	ГЛ.14	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от п.Сухобезводное до п.Пруды Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	Протяженность – 20,30 км	Краснобаковский МО, МО Семеновский	2024	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
15	ГЛ.15	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство газопровода межпоселкового от н.п. Касаниха к н.п. Сиуха Дальнеконстантиновс кого МО	Протяженность – 3,858км	Дальнеконстантиновски й МО, Богородский МО	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
16	ГЛ.16	Газопровод распределительны й высокого	Планируемый к размещению	Строительство газопровода межпоселкового для	Протяженность – 3,053 км	г.о.г. Арзамас	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		давления		запитки существующих потребителей Арзамасского МО от ГРС Арзамас (проект)				пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
17	ГЛ.17	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопроводы к н.п. Восход Варнавинского МО Нижегородской области	Протяженность – 8,251 км	Варнавинский МО, п. Восход, Краснобаковский МО, п. Пруды	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
18	ГЛ.18	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к н.п. Новоуспенское Ветлужского МО	Протяженность – 21,566 км	Ветлужский МО, МО г. Шахунья	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
19	ГЛ.19	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к н.п.Петровка Спасского МО	Протяженность – 6,095 км	Спасский МО, МО Воротынский	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
20	ГЛ.20	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к н.п. Пионерский МО г. Бор Нижегородской области	Протяженность – 37,728 км	МО г. Бор, МО Семеновский	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
21	ГЛ.21	Газопровод	Планируемый к	Магистральный	Протяженность – 30	Уренский МО	2026	Размеры охранных

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		распределительный высокого давления	размещению	газопровод-отвод и ГРС в районе д. Обход Уренского района Нижегородской области	км			зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
22	ГЛ.22	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство газопровода-связки от д.Степурино к н.п. Ломовка	Протяженность – 12,941 км	МО Навашинский, г.о.г. Кулебаки	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
23	ГЛ.23	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к н.п. Пилекшево Городской округ Перевозский	Протяженность – 2,224 км	МО Перевозский, Вадский МО	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей,

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
24	ГЛ.24	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство газопровода от ГРП Политекс к ШРП №25	Протяженность – 7,577 км	Городецкий МО, МО Сокольский	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
25	ГЛ.25	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к и от н.п. Владимировка г.о.г. Нижний Новгород (АТО Кстовский район)	Протяженность – 2,845 км	Дальнеконстантиновский МО, с. Новое Жердино	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	ГЛ.26	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к н.п. Челатьма Дивеевского МО	Протяженность – 13,274 км	Дивеевский МО, Вознесенский МО	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
27	ГЛ.27	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство газопровода лупинг от н.п Афонино до н.п. Ждановский	Протяженность – 9,094 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, д. Козловка	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
28	ГЛ.28	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода н.п. Амачкино - н.п. Александровка Павловского МО	Протяженность – 3,976 км	Павловский МО, д. Александровка, д. Амачкино	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
29	ГЛ.29	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода н.п. Фроловский - н.п. Пашигорьево Сосновского МО	Протяженность – 5,141 км	Сосновский МО, Павловский МО	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
30	ГЛ.30	Газопровод распределительны й высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода н.п. Золино - н.п. Богданово Сосновского МО	Протяженность – 4,404 км	Сосновский МО, д. Богданово, д. Золино	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительны х сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ноября 2000 г. № 878
31	ГЛ.31	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к н.п. Боловино Сосновского МО	Протяженность – 5,198 км	Сосновский МО, Павловский МО	2026	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
32	ГЛ.32	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство межпоселкового газопровода к д. Верхополье Вачского МО	Протяженность – 1,3 км	Вачский МО, Павловский МО	2029	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
33	ГЛ.33	Газопровод распределительный высокого давления	Планируемый к размещению	Строительство распределительного газопровода высокого давления на с.	Протяженность – 2,7 км	Вачский МО, д. Верхополье, д. Беладино	2030	Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Беладино Вачского МО				охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878
Объекты для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий								
Объекты обеспечения пожарной безопасности:								
1.	ЧС.01	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Пожарное депо	6 машино / мест	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2025	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
2.	ЧС.02	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Пожарное депо	4 машино / места	г.о.г. Нижний Новгород, п. Новинки	2025	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3.	ЧС.03	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Пожарное депо	4 машино / места	Уренский МО, п. Уста	2025	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
4.	ЧС.04	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Пожарное депо	2 машино / места	Уренский МО, п. Арья	2025	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
5.	ЧС.05	Объекты обеспечения пожарной	Планируемый к размещению	Строительство регионального пожарного депо	2 машино / мест	Вачский МО, д. Платцово	2026	Установление ЗОУИТ в связи с размещением

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		безопасности						объекта не требуется
6.	ЧС.06	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	1 машино / место	Вачский МО, д. Медоварцево	2026	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
7.	ЧС.07	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	6 машино / мест	г.о.г. Выкса, г. Выкса	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
8.	ЧС.08	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	г.о.г. Выкса, с.п. Дружба	2029	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
9.	ЧС.09	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	МО Перевозский, с. Ичалки	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
10.	ЧС.10	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	МО Перевозский, с. Дубское	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
11.	ЧС.11	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	МО Сокольский, с. Георгиевское	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
12.	ЧС.12	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	МО Сокольский, с. Кудрино	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
13.	ЧС.13	Объекты обеспечения	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Большеболдинский МО, с. Черновкое	2032	Установление ЗОУИТ в связи с

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пожарной безопасности						размещением объекта не требуется
14.	ЧС.14	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Тоншаевского МО, с. Ошминское	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
15.	ЧС.15	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Большемурашкинский МО, с. Кишкино	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
16.	ЧС.16	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Большемурашкинский МО, с. Григорово	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
17.	ЧС.17	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Бутурлинский МО, с. Каменищи	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
18.	ЧС.18	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Бутурлинский МО, с. Ягубовка	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
19.	ЧС.19	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Вадский МО, с. Крутой Майдан	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
20.	ЧС.20	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Вадский МО, с. Лопатино	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
21.	ЧС.21	Объекты	Планируемый к	Строительство	2 машино / места	Вознесенский МО,	2032	Установление

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		обеспечения пожарной безопасности	размещению	пожарного депо		с. Нарышкино		ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
22.	ЧС.22	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Вознесенский МО, с. Полховский Майдан	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
23.	ЧС.23	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Гагинский МО, с. Юрьево	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
24.	ЧС.24	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Гагинский МО, с. Ушаково	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
25.	ЧС.25	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Дивеевский МО, п. Сатис	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
26.	ЧС.26	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Дивеевский МО, с. Глухово	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
27.	ЧС.27	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Княгининский МО, с. Белка	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
28.	ЧС.28	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Княгининский МО, с. Троицкое	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	ЧС.29	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Ковернинский МО, д. Сухоноска	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
30.	ЧС.30	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Ковернинский МО, с. Горевое	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
31.	ЧС.31	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	4 машино / места	Сергачский МО, с. Кочко-Пожарки	2028	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
32.	ЧС.32	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Сергачский МО, с. Андреевка, пос. Молодёжный	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
33.	ЧС.33	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Сеченовский МО, с. Мурзицы	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
34.	ЧС.34	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Сеченовский МО, с. Верхнее Талызино	2029	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
35.	ЧС.35	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Сосновский МО, д. Малахово	2026	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
36.	ЧС.36	Объекты обеспечения пожарной	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Сосновский МО, с. Давыдково	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		безопасности						объекта не требуется
37.	ЧС.37	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Спасский МО, с. Вазьянка	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
38.	ЧС.38	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Спасский МО, с. Татарское Маклаково	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
39.	ЧС.39	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Тонкинский МО, с. Бердники	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
40.	ЧС.40	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Тонкинский МО, с. Большое Содомово	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
41.	ЧС.41	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Шарангский МО, с. Большое Устинское	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
42.	ЧС.42	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Шарангский МО, с. Роженцово	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
43.	ЧС.43	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Шатковский МО, р.п. Лесогорск	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
44.	ЧС.44	Объекты обеспечения	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Шатковский МО, с. Смирново	2032	Установление ЗОУИТ в связи с

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пожарной безопасности						размещением объекта не требуется
45.	ЧС.45	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Ардатовский МО, с. Личадеево	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
46.	ЧС.46	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Богородский МО, п. Каменки	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
47.	ЧС.47	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Варнавинский МО, с. Богородское	2027	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
48.	ЧС.48	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Ветлужский МО, с. Бельшево	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
49.	ЧС.49	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Городецкий МО, с. Бриляково	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
50.	ЧС.50	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	6 машино / мест	г.о.г. Дзержинск, г. Дзержинск	2025	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
51.	ЧС.51	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Дальнеконстантиновки й МО, п. Нижегород	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
52.	ЧС.52	Объекты	Планируемый к	Строительство	2 машино / места	Краснооктябрьский	2026	Установление

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		обеспечения пожарной безопасности	размещению	пожарного депо		МО, с. Салганы		ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
53.	ЧС.53	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	г.о.г. Кулебаки, с. Саваслейка	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
54.	ЧС.54	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Лукояновский МО, с. Шандрово	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
55.	ЧС.55	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	МО Навашинский, с. Ефаново	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
56.	ЧС.56	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	МО г. Первомайск, с. Шутилово	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
57.	ЧС.57	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	Пильнинский МО, с. Медяна	2032	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
58.	ЧС.58	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	5 машино / мест	Павловский МО, г. Павлово	2045	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
59.	ЧС.59	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	1 машино / место	Павловский МО, с. Ярымово	2045	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализации	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	ЧС.60	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Планируемый к размещению	Строительство пожарного депо	2 машино / места	МО г. Чкаловск, с. Кузнецово	2035	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
Объекты инженерной защиты территории и гидротехнические сооружения:								
1	ИЗ.01	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек	Планируемый к размещению	Берегоукрепление правого берега р.Оки в центральной исторической части г.Павлово Нижегородской области	Протяженность – 0,5 км	Павловский МО, г. Павлово	2030	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
2	ИЗ.02	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек	Планируемый к размещению	Берегоукрепление ГБУНО Спортивная база «Фора»	Протяженность – 0,5 км	Городецкий МО, д. Соболиха	2025	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
3	ИЗ.03	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек	Планируемый к размещению	Берегоукрепление левого берега р.Оки	Протяженность – 0,5 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2044	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется
4	ИЗ.04	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек	Планируемый к размещению	Берегоукрепление правого берега р. Волга	Протяженность – 3 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2030	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	ИЗ.05	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек	Планируемый к размещению	Создание и эксплуатации гидротехнического сооружения берегоукрепительных сооружений правого берега реки Ока в районе ул.Черниговской от Канавинского моста до Молитовского моста в городе Нижний Новгород, а также технологически связанного с ним сооружения инженернойзащиты от опасных геологических процессов(оползни) противооползневых сооружений на участке от Метромоста до Молитовского моста в городе Нижний Новгород	Протяженность – 2 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2026	Установление ЗОУИТ в связис размещением объекта не требуется

№ п/п	Экспл. номер	Тип объекта*	Планируемое мероприятие	Наименование объекта	Основные характеристики	Местоположение объекта	Срок реализаци и	Характеристика зон с особыми условиями использования территории (далее также – ЗОУИТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ИЗ.06	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек	Планируемый к размещению	Инженерная защита г.Нижнего Новгорода. Берегоукрепление левого берега р.Ока от Канавинского до Моликовского моста.	Протяженность – 3 км	г.о.г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород	2026	Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется

* В соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10.

2. Карта планируемого размещения объектов регионального значения
в области энергетики и предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий,
эпидемий и ликвидации их последствий

