



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 октября 2019 года

г. Омск

№ *235/73*

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское»,
Полтавский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское», Полтавский муниципальный район Омской области:

Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)	
	население	прочие потребители
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года	22,73	22,73
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года	27,34	27,34
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года	23,80	23,80
с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года	23,80	23,80
с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года	33,92	33,92

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.


2. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2019-2021 годы Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское» для установления тарифов на питьевую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Обществом с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2017 года № 345/73 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское», Полтавский муниципальный район Омской области».

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Омской области



А.В. Тихомиров

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 30 декабря 2018 года № 235/73

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское» на 2019-2021 годы

1	Паспорт производственной программы	
1.1	Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское»
1.2	Адрес	646733, Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Центральная, д. 6
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Текущий ремонт оборудования и централизованной системы водоснабжения	январь-декабрь 2019-2021 годы
2.2	Замена глубинного насоса	январь-декабрь 2019-2021 годы
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	Планируемый объем подачи воды на 2019 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
5.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	22,356
5.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	1,863
5.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,715

5.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	19,778
5.1.3.1	Население, тыс. куб. м	17,291
5.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,197
5.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	1,290
6	Планируемый объем подачи воды на 2020 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	24,998
6.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	2,083
6.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,715
6.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	22,200
6.1.3.1	Население, тыс. куб. м	19,408
6.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,343
6.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	1,449
7	Планируемый объем подачи воды на 2021 год	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	20,252
7.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	1,687
7.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,715
7.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	17,850
7.1.3.1	Население, тыс. куб. м	15,605
7.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,080
7.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	1,165
8	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	
8.1	- на 2019 год	513,00
8.2	- на 2020 год	545,41
8.3	- на 2021 год	535,80
9	Плановые значения показателей качества воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
9.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
10	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности	
	Наименование показателей	Величина показателя
10.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,	1,79

	осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	
11	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,33
11.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
11.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	0,949
Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год		
12	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
12.1	Текущий ремонт оборудования и водопроводной сети	январь-декабрь 2017 года
13	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
13.1	-	-
14	Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	-	-
15	Объем подачи воды	
	Наименование показателей	Величина показателя
15.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	24,687
15.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	2,057
15.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,715
15.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	21,915
15.1.3.1	Население, тыс. куб. м	19,159
15.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,326
15.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	1,430
16	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.	
		-
17	Фактические значения показателей качества воды	

	Наименование показателей	Величина показателя
17.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
17.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-
18	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности	
	Наименование показателей	Величина показателя
18.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	1,79
19	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	8,33
19.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
19.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 30 декабря 2018 года № 235/13

Долгосрочные параметры регулирования на 2019-2021 годы Общества с ограниченной ответственностью
«ЖКХ Соловьевское» для установления тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема отпускаемой в сеть	Удельный расход электрической энергии, в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
			тыс. руб.	%	%	кВт*ч/куб. м	кВт*ч/куб. м
1.	ООО «ЖКХ Соловьевское»	2019	379,49	1,00	8,33	-	0,949
		2020	-	1,00	8,33	-	0,949
		2021	-	1,00	8,33	-	0,949

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области

от 30 сентября 2018 года № 235/73

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых Обществом с ограниченной ответственностью «ЖКХ Соловьевское»

Наименования показателя	Единицы измерения	Весовой коэффициент
Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,33
Показатели энергетической эффективности		
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,33
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,34
Итого		1,00