



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 мая 2026 года

№ 66/34

г. Омск

О фактических значениях показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций на территории Омской области за 2025 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:

Определить фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций на территории Омской области за 2025 год согласно приложениям №№ 1 - 2 к настоящему приказу.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Омской области

Д.А. Русских

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от «28» мая 2026 года № 66/34

Фактические показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг
сетевыми организациями за 2025 год, для которых долгосрочный период
регулирования начался с 2025 года

Наименование организации	Уровень напряжения	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, P _{saidi} , ч	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, P _{saifi} , шт.	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр
Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение Трансэнерго — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»	ВН	0,00000	0,00000	1,1111
	СН1	0,30750	0,75000	
	СН2	0,00000	0,00000	
	НН	0,00000	0,00000	
Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»	ВН	0,00000	0,00000	1,2414
	СН1	0,00000	0,00000	
	СН2	0,00000	0,00000	
	НН	0,00000	0,00000	
Филиал «Забайкальский» акционерного общества «Оборонэнерго»	ВН	-	-	1,0000
	СН1	-	-	
	СН2	0,31410	0,03846	
	НН	0,35316	0,07807	
Акционерное общество «Омскэлектро»	ВН	0,00000	0,00000	1,0000
	СН1	-	-	
	СН2	0,00221	0,00076	
	НН	0,11722	0,06704	

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от «28» мая 2026 года № 66/24

Фактические показатели уровня надежности и качества оказываемых услуг сетевыми организациями за 2025 год, для которых долгосрочный период регулирования начался до 2024 года

Наименование организации	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, Псаиди, ч	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, Псаифи, шт.	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр
Филиал публичного акционерного общества «Россети Сибири» – «Омскэнерго»	0,36302	0,32660	1,2621
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть — Энергосервис»	0,00000	0,00000	1,0000