



**ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ**

**П Р И К А З**

от 9 ноября 2023 года

№ 77-т/э

г. Оренбург

**Об утверждении нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» Медногорской ТЭЦ, котельных г. Оренбурга, котельной г. Медногорска**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказами Минэнерго России от 27 октября 2020 года № 1062 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол от 9 ноября 2023 года № 37), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить нормативы запаса топлива на источниках тепловой энергии филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» Медногорской ТЭЦ, котельных г. Оренбурга, котельной г. Медногорска согласно приложению к настоящему приказу.

2. Нормативы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2024 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Шумский

Приложение  
к приказу департамента  
Оренбургской области  
по ценам и регулированию тарифов  
от 9 ноября 2023 года № 77-т/э

**Нормативы запаса топлива  
на источниках тепловой энергии филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс»  
Медногорской ТЭЦ, котельных г. Оренбурга, котельной г. Медногорска**

Источник тепловой энергии	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), т	в том числе	
			Неснижаемый запас (ННЗТ), т	Эксплуатационный запас (НЭЗТ), т
Котельная Черепановых	дизтопливо	0,78	0,78	0
Котельная Янтарь	дизтопливо	23,7	23,7	0
Котельная Мебельная ф-ка	дизтопливо	19,5	19,5	0
Котельная п. Никитино	дизтопливо	39,6	39,6	0
Котельная Авиагородок	дизтопливо	41,9	41,9	0
Медногорская ТЭЦ	мазут	419	47	372