



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2015 № 201

Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозабора подземных вод, водоводов и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения общества с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» для водоснабжения малоэтажной застройки в границах с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской области и об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозабора подземных вод, водоводов и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения общества с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» для водоснабжения малоэтажной застройки в границах с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской области

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 141 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», положительным экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 29.11.2013 № 28/2346, выданным отделом гигиены и эпидемиологии в городе Самаре федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,

000942

санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от 04.12.2013 № 63.СЦ.04.000.Т.001528.12.13 Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод, водоводов и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения общества с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» для водоснабжения малоэтажной застройки в границах с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской области, разработанный индивидуальным предпринимателем Абертяевым А.А. в 2013 году.

2. Установить границы и режим зон санитарной охраны водозабора подземных вод, водоводов и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения общества с ограниченной ответственностью «Экодолье Самара» для водоснабжения малоэтажной застройки в границах с. Белозерки муниципального района Красноярский Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области (Гришина).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 21.04.2015 № 201

Границы и режим зон санитарной охраны водозабора подземных вод,
водоводов и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого
назначения общества с ограниченной ответственностью
«Экодолье Самара» для водоснабжения малоэтажной застройки в границах
с. Белозерки муниципального района Красноярский
Самарской области

I. Водозабор подземных вод

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), в радиусе 50 м от устья каждой из трех рабочих и одной резервной водозаборных скважин.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника (далее – мероприятия) устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330.2012), и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора.

Мероприятия включают в том числе технические средства охраны на

площадках водопроводных сооружений, которые предусматриваются в соответствии с СП 31.13330.2012.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО относительно центра тяжести водозабора составляют:

вверх по потоку подземных вод (в юго-восточном направлении) – 355 м;

вниз по потоку к реке Сок (в северо-западном направлении) – 204 м;

шириной (в северо-восточном и юго-западном направлениях) – по 360 м от центра водозаборного ряда скважин.

2.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО относительно центра тяжести водозабора составляют:

вверх по потоку подземных вод (в юго-восточном направлении) – 1367 м;

вниз по потоку к реке Сок (в северо-западном направлении) – 420 м;

шириной (в северо-восточном и юго-западном направлениях) – по 870 м от центра водозаборного ряда скважин.

3.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

II. Водопроводные сооружения

4. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО

4.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей – не менее 30 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

4.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора.

III. Водоводы

5. Санитарно-защитная полоса

5.1. Санитарная охрана водоводов в соответствии с пунктом 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов в соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 принимается:

для участка водоводов, идущего от водозаборов, протяженностью до 1800 м – по 50 м по обе стороны от крайних линий водоводов;

для участка водоводов, расположенных на подступах к площадке водопроводных сооружений, протяженностью около 462 м – по 10 м по обе стороны от крайних линий водоводов.

5.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пунктам 3.4.1, 3.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора.